

## REZ B-B




POZNÁMKA: VYUŠTIENIE ODVEDENIA POTRUBIA A ŠACHTY DO KALOVEJ ZÁCHYTÝ ODVEDENIA CESTY OTVORY PO ULOŽENÍ POTRUBIA UTEŠNIŤ  
PODKLAD PO IZOLÁCII MUSÍ BYŤ ROVNÝ HRANY MUSIA BYŤ ZAOBLENÉ POLOMEROM MIN 40 mm.  
BUDOVANIE IZOLAČNEJ VRSTVY JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU

OBJEDNÁVATEL



**NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ**

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE  
522-00

ZÁKAZKA <b>DIALNIČNÝ PRIVÁDZAČ          LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA</b>			
ČASŤ STAVBY <b>522-00 PRELOŽKA VODOVODU DN 600 A DN 300 V km 2,630-3,450</b>		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 471	
PRÍLOHA <b>KALNÍKOVÁ ŠAČTA</b>		STUPEŇ <b>DSP</b>	ČÍSLO ZÁKAZKY <b>1347/2014</b>
OBJEDNÁVATEĽ <b>NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.</b>		OKRES <b>ŽILINA</b>	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek GOLÁB	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
ZODP. PROJ. Ing. Eva VOLLÉKOVÁ	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVANÉ Ing. Eva VOLLÉKOVÁ	DÁTUM 05.2014	FORMÁT 6x A4	MIERKA 1:25
		7	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: LIETAVSKÁ LÚČKA ČÍSLO PRÍLOHY SÚPRAVA