



Specifikácie materiálov	
Konštrukcia	Armátúrna šachta
Kvalita betónu	C25/30
Expozícia trieda	XE3, XF1, XF1S1
Chloridy	Cl0,4
veľkosť zrna (mm)	22
konzistencia	S2
množstvo betónu	884 m³
Výstuž	B 500B
Krytie	horné 5,0
výstuže	spodné 5,0
cv (cm)	bočné 5,0

OB.JEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

PRVOK		POL.		DĹŽKA (m)		ks.		CELKOVÁ DĹŽKA		
								Ø8	Ø10	Ø12
1	10	2,78	10					27,80		
2	10	2,50	14					35,00		
3	10	2,60	18					46,80		
4	10	2,30	18					41,40		
5	12	2,00	42						84,00	
6	12	2,15	42						90,30	
7	12	5,35	17						90,95	
8	12	5,38	20						107,60	
9	12	5,88	20						117,60	
10	12	3,15	6						18,90	
11	10	2,27	5					11,35		
12	10	1,89	5					9,45		
13	10	0,69	9					6,21		
14	10	1,09	9					9,81		
15	12	4,85	18						87,30	
16	10	1,63	6					9,78		
17	10	1,35	6					8,10		
18	10	1,33	10					13,30		
19	10	1,05	10					10,50		
20	10	2,99	6					17,94		
21	12	1,15	21						24,15	
22	12	1,30	32						41,60	
23	12	1,60	32						51,20	
24	10	3,48	3					10,44		
25	10	3,28	3					9,84		
26	8	0,34	102					34,68		
27	10	1,19	46					54,74		
DĹŽKA		m						34,68	322,46	713,60
HMOTNOSŤ		kg/m						0,995	0,677	0,890
CELKOVÁ HMOTNOSŤ		kg						13,70	198,96	635,10

POZNÁMKY:

- PRACOVNÉ SKÁRY UTESNIŤ GUENNYM TESNACM PROFILOM
- OTVORY PRE POTRUBIE DODATOČNE DOBETŇOVAŤ
- RÁM POKLOPU VLOŽIŤ DO DEREKNE PRI BETONÁŽI
- VÝSTUŽ V MIESTE OTVOROV PŘEŠŤIŤ S DODRŽANÍM KRYVEJ VRSTVY VÝSTUŽE
- KOTVENIE REBRÁKA BUDE UROBENÉ DODATOČNE POMOCOU CHEMICKÝCH KOTVIE
- POL. 21 ROZMESTIŤ OKOLO OTVOROV S DODRŽANÍM KRYTIA VÝSTUŽE
- POTRUBIA SPOLU S TESNACMI MANŽETAMI USAŤIŤ PRED BETONÁŽOU STEN
- STROP JE DELENÝ NA DVE ČASTI, JEDNA ČASŤ JE ODMIHATEĽNÁ, PRED BETONÁŽOU ZABEZPEČIŤ SEPARAČNOU FÓLIOU SPOJENIE S KONŠTRUKCÍOU
- POKLADOVÝ BETÓN HR. 100mm VYHOTIVIŤ PODLA STAVEBNÉHO VÝKRESU Z BETÓNU C12/15 - X0

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 525-00

ZAKÁZKA		DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LUČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		525-00 PRELOŽKA VODOVODU DN 600 - OCEĽ V Km 0,960		MĽETOVÁ 21 P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5957 4703, FAX.: 02/5957 4798	
PRÍLOHA		ARMATÚRNA ŠACHTA AŠI - VÝKRES VÝSTUŽE		STUPEŇ	
OB.JEDNÁVATEĽ		NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		DRS	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Ondrej KUPČO		TECH. KONTROLA	
ZODP. PROJ.		Ing. Ľuboš Rojko, PhD.		VÝKROVÝ SYSTÉM	
DÁTUM		05.2015		FORMÁT	
		8x A4		MĚRKA	
				1:25	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				134,7/1230	
				KATASTRÁLNE ÚZEMIE	
				POROBA, TUR	
				SÚPRAVA	
				7.2	