

SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S


OCHRANA : V ZMYSLE STN 33 2000-4-41

PRI PORUCHE - OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM ČL. 411
NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1
NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2

PROSTREDIE: VONKAJŠIE - STN 33 2000-5-51

LEGENDA :

- KÁBELOVA TRASA OZNAMOVACÍCH A SILOVÝCH VEDENÍ ISD
- ROZVÁDZAČ NN
- RADIČ NÁVESTNÝCH REZOV (PREMENNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK)
- NÁVESTNÝ REZ (PREMENNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY) NA OCEĽOVOM PORTÁLY
- PROJ. KÁBELOVA TRASA OZNAMOVACÍCH A SILOVÝCH VEDENÍ ISD
- PROJ. KÁBELOVÁ CHRÁNIČKA - SÚČASŤ TOHTO OBJEKTU
- ROZVÁDZAČ NN
- KAMERA KAMEROVÉHO DOHLEDU - OTOČNÁ BETÓNOVOM STOŽIARI
- NÁVESTNÝ REZ (PREMENNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY) NA OCEĽOVOM STOŽIARI
- NÁVESTNÝ REZ (PREMENNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY) NA OCEĽOVOM PORTÁLY
- RADIČ NÁVESTNÝCH REZOV (PREMENNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK)

ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE		
GEOCONSULT S.R.O. MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25		
HL. INŽ. PROJ. Ing. Ondrej KUPČO <i>Kupčo</i>	ČÍS.ZÁK. 1347/1230	

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 671-00

ZÁKAZKA			
DIAČNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8		RACIANSKE MÝTO 1/D, 831 02 BRATISLAVA tel/fax 02/44 63 46 81	
ČASŤ STAVBY 671-00 IS PRIVÁDZAČA - STAVEBNÁ ČASŤ			
PRÍLOHA		SITUÁCIA	
OBJEDNÁVATEĽ		NÁRODNÁ DIAČNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Ondrej KUPČO		TECH. KONTROLA Ing. Jozef LOPUŠNÝ	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
ZODP. PROJ. Juraj PLAVČAN		VYPRACOVAL Juraj PLAVČAN	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
DÁTUM 05.2015		FORMÁT 4x A4	MIERKA 1:1000
		ČÍSLO PRÍLOHY 2	SÚPRAVA