



LEGENDA:

- Jestvujúce vedenie- ostáva
- Jestvujúce vodiče- prešponovať
- Jestvujúce vedenie- demontovať
- Káble WL611-02.2; WL612-00.2 v spoločnej trase
- Káble WL611-01.3; WL611-02.2; WL612-00.2 v spoločnej trase
- Káble WL611-01.3; WL611-02.2 v spoločnej trase
- Zameraný terén a objekty
- Projektované komunikácie

- Výrub stromov akrikov
- Elektrické vedenie NN
- Elektrické vedenie VN
- Telekomunikačné a diaľkové káble
- Plynovod
- Kanalizácia
- Vodovod

Jestvujúce siete majú schématickú značku podľa druhu siete a príslušné farebné odlišenie.
Projektované siete majú schématickú značku podľa druhu siete a farebne sú vyznačené čiernou farbou.

Stožiar číslo	Účel stožiaru	Typ	Typ stožiarovej hlavy	Výstroj stožiarov	Vzdialenosti konzol	Izolátory	Poznámka	Uhol na stožiar °
253/TS/4197	Ko	PTS400		aTO294/22; 100kVA; 22/0,4 kV		4xVZK-1	Jestvujúca - bez zmeny	
1	N	JB9/6	VPS	2x U8/600 1x strmeň s kotveným okom	0.5m	4xVPR-1A 3x NN zvodiče	Jestvujúci stĺp - ostáva. Demontuje sa kábel Demontuje sa konzola so závesom na kábel a zvodičmi prepätia	170
2	N	JB9/6	VPS	3x U8/600	0.5m	4xVPR-1A	Jestvujúci stĺp - ostáva. Demontuje sa kábel, konzola so závesom na kábel.	176
3	Ko	JB9/20	VPS	2x U8/600, 2x strmeň NN zvodiče prepätia LOVAS	0.5m	4xVZK-1	Nový stĺp - prechod z nadzemného vedenia do kábla v zemi (VRIS 1.1; 3xPNA; gG40A)	
4	RV	JB9/10	káble záves	Konzola odbočná U8/600			Nový stĺp - prechod z kábla na nadzemné domové pripojky (VRIS 2.1; 6xPNA; gG25A)	156
3D	N	JB9/6	VPS	3x U8/600	0.5m	4xVPR-1A	Demontuje sa celý stožiar s vedením	
4D	N	JB9/6	VPS	2x U8/600 strmeň so závesným okom	0.5m	4xVPR-1A	Demontuje sa celý stožiar s vedením a pripojkami	

OBJEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY
GEOCONSULT S.R.O.
MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25

HL. INŽ. PROJ.
Ing. Ondrej KUPČO

ČÍS. ZÁK.
1347/1230

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 611-01

ZÁKAZKA DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8			 Elektro-inžiniering, s.r.o. Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica tel/fax 00421 48 4143 914, tel 00421 905 408 469 e-mail: susterm@nextra.sk	
ČASŤ STAVBY PREKLÁDKA VZDUŠNÉHO NN VEDENIA V km 1.02 V SPRÁVE SSE - DISTRIBÚCIA				
PRÍLOHA SITUÁCIA			STUPEŇ DRS	ČÍSLO ZÁKAZKY 1347/1230
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.			OKRES ŽILINA	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Ondrej KUPČO	TECH. KONTROLA Ing. Miroslav Šuster	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PORÚBKA	
ZODP. PROJ. Pavol Koval	VYPRACOVAL Pavol Koval	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	ČÍSLO PRÍLOHY 3	SÚPRAVA
DÁTUM 05.2015	FORMÁT 2x A4	MIERKA 1:1000		