

Všetkým uchádzačom

V Bratislave 25.11.2025

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 21.11.2025

Verejný obstarávateľ, MKK Grössling, s.r.o. (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“), v rámci prebiehajúceho verejného obstarávania s názvom „**Obnova kúpeľov Grössling**“ vyhláseného dňa 2.12.2024 v Publikačnom vestníku č. S 234/2024 pod číslom 734466 a dňa 3.12.2024 vo Vestníku VO č. 238/2024 pod číslom 29675-MRP, uverejňuje vysvetlenie na doručené otázky.

Otázka č. 140/1:

Chceme požiadať verejného obstarávateľa o upresnenie k zaslanej výzve.

V cenovej ponuke do I. kola sme poslali cenu na projektované riešenie. Rozumieme správne, že máme porovnať technické parametre nami posielanej alternatívy VZT technológie s technológiou, ktorá je uvedená v projektovej dokumentácii?

Odpoveď na doručenú otázku č. 140/1:

Áno, presne tak, chápete to správne. Ak uchádzač navrhuje alternatívu k projektovanej VZT má porovnať takúto navrhovanú alternatívu voči projektovanej technológii, tak ako bolo uvedené v našej požiadavke:

„Žiadame uchádzača, aby pre ním navrhnutú VZT technológiu deklaroval technické parametre technickým listom (tj.prietok, tlak, účinnosť rekuperácie, filtráciu, energetické údaje, rozmery a hmotnosť) a porovnal ich s požiadavkami uvedenými v projektovej dokumentácii VZT. Zároveň žiadame v zhrnutí potvrdiť mieru zhody, uviesť prípadné rozdiely a ich zdôvodnenie. Poskytnuté údaje musia umožniť jednoznačné overenie splnenia definovaných kritérií.“

S pozdravom

Procesný garant