

Vysvetľovanie.

Obstarávateľ: VÍNO MRVA & STANKO, a.s.

Predmet zákazky: FTV SYSTÉM - Etapa 2.

ID: 62416

Otázka1:

Prosíme uviesť požadovanú kapacitu batérií pre napojenie.

Odpoveď:

Batériové úložisko s kapacitou 244 kWh - (2x122 kWh).

Otázka2:

Prosíme uviesť presnejšiu špecifikáciu položky „Menič VONSCH GSE COMP 400/4S (alebo ekvivalent)“.

Odpoveď:

Menič VONSCH, typ GSE COMP 400 s nominálnym výkonom 45kVA (alebo ekvivalent).