

M 1:50



M 1:2,5



1. ZMENY OPROTI PREDPOKLADOM PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ STAVEBNÝM DOZOROM.
2. ROZMERY SKRYTÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ ODHADNUTÉ, ALEBO ODVODENÉ Z ARCHÍVNEJ DOKUMENTÁCIE, ZO STP napr. HLĎKA ZALOŽENIA, TVAR OPŔ, HRúbKY NOSNÝCH PRVKOV, ...
3. PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁČ OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ.
4. POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, SKOSENIE HRÁN JE 20/20 mm,
5. POHLADOVÉ BETÓNOVÉ PLOCHY BUDÚ OPATRENÉ ZJEDNOCUJÚCIM A OCHRANNÝM NÁTEROM VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM napr. SIKAGARD 680S (RAL7023).
6. POVRCH NOSNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTE REPROFILÁCIE JE POTREBNÉ VYČISTIŤ, PREVĽHČIŤ A ZDRSNIŤ.
7. PRI VŠETKÝCH REKONŠTRUKČNÝCH PRÁČACH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PODMIENKY DODÁVATEĽA SANAČNÝCH MATERIÁLOV AKO AJ PODMIENKY PLATNÝCH STN.

1. OČISTENIE POHLADOVEJ PLOCHY PILIEROV VODNÝM LÚČOM TLAKOM max. 500-1000bar OD NESÚDRŽNÝCH A PRACHOVITÝCH ČASŤÍ.
2. MECHANICKÉ OČISTENIE SKORODOVANEJ VÝSTUŽE. NÁTER OČISTENEJ VÝSTUŽE ANTIKORÓZNYM NÁTEROM min. V DVOCH VRSTVÁCH.
3. APLIKÁCIA SPOJOVACIEHO MOSTÍKA (napr. SikaTop®Armaterc-110 EpoCem®, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“).
4. APLIKÁCIA OPRAVNÝJ MALTY OD 10mm DO 50mm (napr. Sika®MonoTop®-412N, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“).
5. APLIKÁCIA VYROVNÁVAJECJ VRSTVY MALTY OD 1mm DO 5mm (napr. Sika®MonoTop®-723N, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“).
6. APLIKÁCIA OCHRANNÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU VOČI POVERENOSTNÝM VPLYVOM (POD ÚROVŇOU TERÉNU BUDE APLIKOVANÝ NÁTER NA BÁZE ASFLATU-1x PENETRAČNÝ NÁTER NA BÁZE ASFLATU+2x ASFALTOVÝ NÁTER)

OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER: napr. SIKAGARD 680S (RAL7023). 185,54m<sup>2</sup>  
1x PENETRAČNÝ NÁTER+2x ASFALTOVÝ NÁTER ZA STUDENA 14,06m<sup>2</sup>

OČISTENIE POHLADOVEJ PLOCHY PILIEROV	199,60m²
OPRAVNÁ MALTA hr. 10-50mm	199,60m²
VYROVNÁVACIA MALTA hr. 1-5mm	199,60m²
ADHÉZNY MOSTÍK	199,60m²
ANTI KORÓZNY NÁTER	10,0m²

### VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNANÍ

**REMING**  
CONSULT A.S.  
Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA

**REMÍNG**  
CONSULT A.S.  
Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA

Stupeň - účel:	DSPRS
Zákazkové číslo:	1915
Dátum:	10/2020
Počet A4::	3x A4
Mierka:	1:50, 2,5

Číslo SO:	Súprava:
526-001.01	
Príloha:	
5.3c	