



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Povodie Dunaja, odštepny závod  
Martinská 49  
821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Stapring, a.s. Piaristická ul. č. 2, 949 24 NITRA	
Dňa dátum: <b>13.05.2024</b>	
Por. číslo: <b>268</b>	Prílohy: <b>PR</b>
Prílohy: <b>4</b>	Videi: <b>8</b>

**STAPRING, a.s.**  
**Cintorínska 9**  
**811 08 Bratislava**

Váš list/zo dňa

Naše číslo

SVP 8731/2024/2

Vybavuje/linka

Ing Schäfferová+421 2 60292 303

Bratislava

24.04.2024

**Vec**

**HS HÁLKOVA – REKONŠTRUKCIA OBJEKTU**

- stanovisko pre účely vodoprávného konania

Dňa 12.04.2024 bola na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, (SVP, š.p.), Povodie Dunaja, odštepny závod, doručená žiadosť o stanovisko pre účely vodoprávného konania k projektovej dokumentácii stavby „HS HÁLKOVA – REKONŠTRUKCIA OBJEKTU, BRATISLAVA“, ktorú spracovala spoločnosť STAPRING, a.s., Cintorínska 9, Bratislava, Ing. arch. Ján Mezei (autorizovaný architekt) v období 12/2023.

Investorom je Ministerstvo vnútra SR Bratislava, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Existujúce objekty určené na rekonštrukciu (SO01-Hasičská stanica, SO02-Garáž, SO03-Spevnené plochy), vrátane pozemkov areálu sa nachádzajú na pozemkoch reg. KN-C parc. č. 1205/1 1205/3 v k. ú. Nové Mesto. Areál je dopravne napojený na systém miestnych komunikácií-Háľkova ulica a Riazanská ulica. Odvodnenie chodníka je do vozovky a spevnená plocha je odvodnená do líniového žľabu. Líniový žľab bude napojený do existujúcich prípojok pôvodného odvodnenia. Dažďové vody zo strechy SO01 a dvora sú odvádzané do verejnej kanalizácie. Dažďové vody zo strechy SO02 z juhozápadnej fasády budú odvádzané do vsakovacieho objektu a zo severovýchodnej fasády budú odvádzané do akumuláčnej nádrže s bezpečnostným prepadom do vsakovacieho objektu. Pred vsakovacími objektami budú filtračné šachty. Dažďové vody zo severovýchodnej fasády a odpadové vody z garáže prečistené v ORL, ktoré sú odvedené do akumuláčnej nádrže budú využité pre opätovné použitie na umývanie áut.

Pri výpočtoch dažďových vôd bola použitá 20-ročná 15-minútová návrhová zrážka s intenzitou  $244,4 \text{ l.s}^{-1}.\text{ha}^{-1}$  ( $p=0,05$ ,  $t=15 \text{ min.}$ ,  $q=244,4 \text{ l.s}^{-1}.\text{ha}^{-1}$ ).

Po oboznámení sa s PD pre účely vodoprávného konania stavby „HS HÁLKOVA – REKONŠTRUKCIA OBJEKTU“, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a povodí dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

1. Navrhovaná stavba nezasahuje do pobrežných pozemkov žiadneho našou organizáciou spravovaného toku a priamo sa nedotýka zariadení v správe našej organizácie.
2. Pri realizácii a užívaní stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd.
3. V zmysle § 52 vodného zákona je dažďová kanalizácia vodnou stavbou a je na ňu potrebné povolenie štátnej vodnej správy (§26 ods. 1). Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (vsaky) je v zmysle §21 ods. 1d.) vodného zákona takisto potrebné povolenie príslušného orgánu

štátnej vodnej správy, kde je potrebné predložiť hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí dostatočnú kapacitu navrhnutých vsakovacích zariadení na infiltráciu dažďových vôd do podlažia a určí ich vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd v súlade s §37 vodného zákona.

4. Navrhnuté vsakovacie objekty musia byť osadené min. 1,0 m nad hladinu podzemnej vody a musia byť hydraulicky prepojené s vrstvou priepustných hornín.
5. Dažďové vody musia byť prečistené v ORL na hodnoty s obsahom menej ako 0,1 mg/l NEL. Prečisťovanie dažďových vôd z parkovísk a spevnených plôch a prevádzku ORL žiadame zabezpečovať v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z.
6. Nakladanie s dažďovými vodami musí byť vo finále navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtokaniu na susedné pozemky ani v čase intenzívnych zrážok.
7. Upozorňujeme, že naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody súvisiace s nefunkčnosťou ORL a systému odvádzania dažďových vôd.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy. Platnosť vyjadrenia je maximálne 2 roky.

S pozdravom

**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK**

štátny podnik  
Povodie Dunaja, odštepny závod  
Martinská 49  
821/05 Bratislava (03)

Ing. Michaela Nipčová  
riaditeľka odštepneho závodu

Na vedomie: PS Šamorín