



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2025/000509-009

Vybavuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/26.02.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.6

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Bratislava, HS Hálkova, rekonštrukcia objektu**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024-OJS 248-782179 zo dňa 20.12.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č.252/2024 - 23.12.2024 pod zn. 31794 – MSP.

Otázka č. 1

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 01-3 - Silnoprúdová el...“ sa nachádza položka

1	M	BT3529	Ovládač DLPE pre ovládanie el.brán a pre polachové osvetlenie,semafór,hukačka	ks	2,000
---	---	--------	---	----	-------

K danej položke v danom výkaze výmer chýba montážna položka. Žiadame o doplnenie montážnej položky.“

Otázka č. 2

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 01-3 - Silnoprúdová el...“ sa nachádza položka

20	M	DALI	DALI Multisenzor / PIR + CL + IR / DUS360CR		2,000
----	---	------	---	--	-------

K danej položke v danom výkaze výmer chýba montážna položka. Žiadame o doplnenie montážnej položky.“

Otázka č. 3

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 01-3 - Silnoprúdová el...“ sa nachádza položka

21	M	DALI1	Ovládací panel DALI / LCD + FEDR / PADFE		4,000
----	---	-------	--	--	-------

K danej položke v danom výkaze výmer chýba montážna položka. Žiadame o doplnenie montážnej položky.“

Odpoveď na otázku č. 1, č. 2 a č. 3

Verejný obstarávateľ nebude pridávať do VV montážne položky. Podľa prílohy č. 5, bodu 1.4.1 súťažných podkladov: „.....Do každej položky výkazu výmer a jej jednotkovej ceny musia byť započítané všetky náklady,

ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Všetky položky budú ocenené ako materiál s montážou aj v prípade, ak v poskytnutom výkaze výmer nie sú pre niektoré z položiek samostatne uvedené položky pre montáž, resp. materiál.....“

Otázka č. 4

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 01-3 - Silnoprúdová el...“ sa nachádzajú položky

1	M	BT3529	Ovládač DLPE pre ovládanie el.brán a pre polachové osvetlenie,semafór,hukačka	ks	2,000
2	M	3450919061	Súmrakový snímač	ks	1,000
3	K	210110064.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, súmrakový spínač	ks	1,000

Dané položky sa však nachádzajú aj v hárku „SO 01-3.2 - Silnoprúdová ...“

54	M	BT3529	Ovládač DLPE pre ovládanie el.brán a pre polachové osvetlenie,semafór,hukačka	ks	2,000
55	M	3450919061	Súmrakový snímač	ks	1,000
56	K	210110064.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, súmrakový spínač	ks	1,000

Nejedná sa o duplicitu? Žiadame o zosúladenie VV.“

Odpoveď na otázku č. 4

Nejedná sa o duplicitu.

Otázka č. 5

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 01-3.2 - Silnoprúdová ...“ sa nachádzajú položky

37	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	31,000
38	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	31,000
39	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	31,000
40	M	3450919018	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	31,000

Spínač sa skladá z prístroja, krytu prístroja a rámčeka, Keďže daný spínč je takto rozpísaný v položkách 37,38,39, z akého dôvodu je vo výkaze výmer aj položka č.40 pre dodávku komplet daného vypínača? Podľa nášho názoru sa jedná o duplicitu. Žiadame o zosúladenie VV.“

Odpoveď na otázku č. 5

Nejedná sa o duplicitu.

Otázka č. 6

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 02-3 - Garáže - Silnop...“ sa nachádzajú položky

1	M	BT3529	Ovládač DLPE pre ovládanie osvetlenia a el.brán	ks	2,000
2	K	210140652.S	Montáž ovládača DLPE	ks	2,000

Dané položky sa však nachádzajú aj v hárku „SO 01-3.2 - Silnoprúdová ...“

18	M	BT3529	Ovládač DLPE pre ovládanie osvetlenia a el.brán	ks	2,000
----	---	--------	---	----	-------

19	K	210140652.S	Montáž ovládača DLPE	ks	2,000
----	---	-------------	----------------------	----	-------

Nejedná sa o duplicitu? Žiadame o zosúladenie VV.“

Odpoveď na otázku č. 6

Nejedná sa o duplicitu.

Otázka č. 7

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 02-3 - Garáže - Silnop...“ sa nachádza položka

13	M	DALI	DALI Multisenzor / PIR + CL + IR / DUS360CR		2,000
----	---	------	---	--	-------

K danej položke v danom výkaze výmer chýba montážna položka. Žiadame o doplnenie montážnej položky.“

Otázka č. 8

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 02-3 - Garáže - Silnop...“ sa nachádza položka

14	M	DALI1	Ovládací panel DALI / LCD + FEDR / PADFE		4,000
----	---	-------	--	--	-------

K danej položke v danom výkaze výmer chýba montážna položka. Žiadame o doplnenie montážnej položky.“

Otázka č. 9

„V poskytnutom aktualizovanom výkaze výmer „101 - HS Halkova 3- rekonstr obj, BA (zad) - 2025.02.11 - rev 01“ v hárku „SO 01-3.2 - Silnoprádová ...“ sa nachádza položka

124	M	341610026900.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x35+16 mm ²	m	16,000
-----	---	----------------	--	---	--------

K danej položke v danom výkaze výmer chýba montážna položka. Žiadame o doplnenie montážnej položky.“

Odpoveď na otázku: č. 7, č. 8 a č. 9

Verejný obstarávateľ nebude pridávať do VV montážne položky. Podľa prílohy č. 5, bodu 1.4.1 súťažných podkladov: „.....Do každej položky výkazu výmer a jej jednotkovej ceny musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Všetky položky budú ocenené ako materiál s montážou aj v prípade, ak v poskytnutom výkaze výmer nie sú pre niektoré z položiek samostatne uvedené položky pre montáž, resp. materiál.....“

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR