

LEGENDA:

- NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- ROZVOD CHLADIVA
- ODVOD KONDENZÁTU–NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY–viz část ZTI
- STOUPACÍ POTRUBÍ CHLADIVA
- STOUPACÍ POTRUBÍ CHLADIVA

REALIZACE CHLAZENÍ – 1 ETAPA

- PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN EN 62 305 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 A SOUVISEJÍCÍCH V PLATNÉM ZNĚNÍ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI PÚ PROVÉST POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PLATNÉHO PBŘ

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:

- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA – DRÁTĚNÝ ŽLAB
- NAVRHOVANÁ KABELOVÁ TRASA – ULOŽENÍ V DRÁTĚNÉM KABELOVÉM ŽLABU – DLE POPISU
- NAVRHOVANÁ KABELOVÁ TRASA – ULOŽENÍ MIN. 10mm POD OMÍTKOU (KOMUNIKAČNÍ KABEL V OCHRANNÉ TRUBCE – PROPOJ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S VENKOVNÍMI JEDNOTKAMI KLIMATIZACE)
- NAVRHOVANÁ KABELOVÁ TRASA – ULOŽENÍ V "SDK TRÁMU" NA KABELOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH (NA ORIGINÁLNÍCH PŘÍCHYTKÁCH PRO ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY) ODSTUP SILOVÉHO VEDENÍ OD KOMUNIKAČNÍHO – MIN. 300mm (DTTO PRO KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ V CHLADÍCÍM POTRUBÍ)

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

KSK 100	KRABICE S KRYTÍM IP 66		
DZ 60X60	ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ – BF		
Vývod 400V	Vývod 400V – dle popisu	400	
Vývod 230V	Vývod 230V – dle popisu	230	
Vývod	Vývod ovládání – dle popisu		
OP	Ochranné pospojování – v prostoru		

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S

VYPRACOVAL Viktor Králík	ODP.PROJ.PROFESE Viktor Králík	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. J. Bravencová

OKRES: Olomoucký | OBEC: Šternberk

INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Klimatizace MěÚ Šternberk, Opavská 1 – 2. etapa

Opavská 1, 785 01 Šternberk, parc.č.30 a 28/1, k.ú. Šternberk

D.1.4.3 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Situační schéma – půdorys – 1.NP

Viktor Králík
projekce elektro
IČO: 699 09 431
Sladkovského 1b
Olomouc, 772 00
ČKAIT: 1201699
www.firma-vk.eu

FORMAT	4 A4
DATUM	07.03.2019
STUPEN	DSP
MERITKO	1:100
ZAK.CISLO:	VK-PD-11.19
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
VK-PD-11.19	D.1.4.3.2.2