



LEGENDA

- ODVOD KONDENZÁTU
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ-KANALIZACE
- Z VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU (průtok 0,37 l/sec) , DVÍŘKA 300/300
- ① NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- ① ② SITUOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO:471 87 689				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Judita Bravencová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová		PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová
MÍSTO OLOMOUC		OBECE OLOMOUC		KRAJ OLOMOUCKÝ
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk				
NÁZEV AKCE Klimatizace MĚÚ Šternberk – Opavská 1 2.etapa Opavská 1, 785 01 Šternberk				
ING.BRAVENCOVÁ JUDITA autorizovaný technik v oboru ústřední vytápění a vzduchotechnika Želivského 9, Olomouc 772 00 IČO:47187689 DIČ:CZ-7154205344				
DATUM 03/2019				
MĚŘÍTKO 1:100				
STUPEŇ DPS				
ČÁST Zdtavot. techn. instalace				
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 3.NP				
ČÁST D.1.4.2				
Č. VÝKRESU 04				