

Město Šternberk

Městský úřad Šternberk
Oddělení investic a veřejných zakázek
Oddělení přípravy investic a památkové péče
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk



Ve Šternberku dne 23.01.2020

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodateční informace – vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

„Šternberk – oprava místní komunikace ulice Opavská“

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města:

<https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk>

Dotaz uchazeče:

1) v zadávací dokumentaci se uvádí, že maximální doba realizace díla je 75 kalendářních dnů, avšak v návrhu smlouvy o dílo je uvedeno pouze 15 kalendářních dní ? Prosíme Vás o sdělení, který údaj je správný, pokud bude možno.

2) v poskytnutém slepého položkového rozpočtu / soupisu prací je uvedena stavební položka č. 18 „Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu.....3 800,25 m2“, avšak dle Přílohy č. 3 „Výkazu výměr“ je v položce č. 7 – Položení vozovky z asfalt. betonu ACL 16 v tl. 4,5 cm.....3 378,00 m2 ? Prosíme o sjednocení tloušťky vrstvy a plochy, pokud bude možno.

Odpověď zadavatele:

Ad1) Správný údaj je uveden ve smlouvě o dílo – tedy **15 kalendářních dnů**.

Ad2) pol. č. 18 je správně, celková výměra je vypočítána koeficientem. Program Kros nabízí pouze položku o tl. vrstvy 40 mm, po přepočtu na 45 mm upravena výměra (vyšší počet m2) aby byla zohledněna skutečná potřeba materiálu.

Ostatní zadávací podmínky nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

MĚSTO ŠTERNBERK
-8-

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče