

Výmena strešného svetlíka hala č.6 DPB, a.s. Jurajov Dvor_08_2024

Dobrý deň,

bola doručené žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď, a zároveň aj predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

Por. č.	Otázky žiadateľov	Odpoveď
3	Žiadame o vysvetlenie realizácie prac ako súčasť zamurovanie klenby pri Výmena strešného svetlíka hala č.6 DPB a kde sa nachádza klenba uvedená v položke: Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách tehliami hr. 150-300 mm + malovka biela farba 24m2	položka p.č. 1 Zamurovanie otvoru je uvažované ako zamurovanie poškodených nadmuroviiek svetlíka, ktoré môžu vzniknúť pri demontáži pôvodného svetlíka. položka p.č. 1 Zamurovanie otvoru je uvažované ako zamurovanie poškodených nadmuroviiek svetlíka, ktoré môžu vzniknúť pri demontáži pôvodného svetlíka.
4	Žiadame o vysvetlenie poznámky rozpočtára určenia produktu Elastotherm hr. 5,2mm, kde obstarávateľ v odpovedi na vpísanie a použité ekvivalentu uchádzačom vpísať do rozpočtu napísal : Obstarávateľ nerozumie otázke záujemcu. Vo výkaze výmer nie je identifikovaný názov žiadneho výrobcu svetlíka, je tam uvedený len všeobecný popis s rozmermi. "Poznámka k položke: Preizolovanie modifikovaným asfaltový pásom od hornej plochy podstavy svetlíka až po jestvujúcu hydroizoláciu strechy okolo svetlíka - Vrchný Modifikovaný asfaltovaný pás Elastotherm hr. 5,2mm, plnoplošne natavenie, vodorovná, zvislá a plocha aj na atike spolu D+M (modifikácia (ohybnosť) min. -30°C))	popis, na ktorý sa uchádzač odvoláva je len v poznámke k tejto položke, ktorá slúži na predstavu toho ako sa bude daný proces realizovať, v popise položky nie je názov výrobcu, preto je podstatné aby bola dana položka zrealizovaná tak ako je to v jej podpise tj v dvoch vrstvách.
5	X	<p>Lehota na predkladanie a otváranie sa predlžuje.</p> <p>Lehota na predkladanie ponúk Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 27.01.2025, 07:45 hod. miestneho času.</p> <p>Lehota na otváranie ponúk Lehotu na otváranie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila na 27.01.2025, 07:46 hod. miestneho času.</p>