

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

"RE1"



OCELOPLECHOVÁ NÁSTENÁ ROZVODNICA
S NEREZOVÝMI DVERKAMI, N 810/1653/250
S ATYPICKOU NÁPLŇOU

KRYTIE - IP 43/IP 20
PRÍVOD - ZHORA
VÝVODY - HORE
FARBA - TYPOVÁ
Pi/Pp = 51,1kW/33,0kW

ELEKTROMERY SÚ S VYSIELACÍMI ČLENMI

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 REMIING CONSULT REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír		REMING CONSULT REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová		
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Kraj:	Žilinský	Okres:	Liptovský Mikuláš
Investor - stavebník:			Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Stavba:			Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš
Názov SO:			Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova
Názov podobjektu:			3. Elektroinštalácie
Názov prílohy:			Rozvádzač "RE1"
Kódové označenie výkresu:			0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 011 - 00
Stupeň - účel:			DRS
Zákazkové číslo:			0608
Archívne číslo:			
Dátum:			09/2024
Počet A4:			3x A4
Mierka:			-
Časť:			E
Číslo SO:			410-34-01.3
Číslo prílohy:			11