

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ

ZÁBRANY ALEBO KRYTY


DOPLNKOVÁ OCHRANA:PRÚDOVÉ CHRÁNIČE

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

"1R3"



PLASTOVÁ ROZVODNICA

ZAPUSTENÁ, S DVIERKAMI

362x687x102mm

4x14 MODULOV

KRYTIE - IP 40/IP 20

PRÍVOD - ZHORA



VÝVODY - HORE,DOLU

FARBA - BIELA

Pi/Pp = 10,0/7,0kW

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 REMIŇG CONSULT <hr/> REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír		REMIŇG CONSULT
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová		
Vypracoval:	Ing. Marek Cepelák		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Kraj:	Žilinský	Okres:	Liptovský Mikuláš
Investor - stavebník:			Železnice Slovenskej republiky
			Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Stavba:			Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa
			UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš
Názov SO:			Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova
Názov podobjektu:			3. Elektroinštalácie
Názov prílohy:			Rozvádzač "1R3"
Kódové označenie výkresu:			0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 022 - 00
Stupeň - účel:			DRS
Zákazkové číslo:			0608
Archívne číslo:			
Dátum:			09/2024
Počet A4:			3x A4
Mierka:			-
Časť:			E
Číslo SO:			410-34-01.3
Číslo prílohy:			22