



OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

SV PRÍVOD PRE EL. STREŠNÉ VTOKY

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:	

Zodpovedný projektant stavby: Ing. Ján Kušnír

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

Zákazkové číslo: 0608

REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zodpovedný projektant UČS: Ing. Ján Kušnír

Zodpovedný projektant objektu: Ing. Ivana Goláňová

Vypracoval: Ing. Marek Cepák

Kontroloval: Ing. Ivana Goláňová

Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice,
úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa
UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš

Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova

Názov podobjektu: 3. Elektroinštalácie

Názov prílohy: Pôdorys strecha

Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 041 - 00

REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Stupeň - účel: DRS

Zákazkové číslo: 0608

Archívne číslo:

Datum: 09/2024

Počet A4: 6x44

Mierka: 1:100

Časť: **E**

Číslo SO: **410-34-01.3**

Číslo prílohy: 41