



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
CLAO, ODD. NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESIÍ
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
CLaO

Bratislava
03.03.2026

Vec

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 15

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „**Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, Liptovský Hrádok – Paludza**“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku Európskej únie č. 44282-2025 dňa 22.01.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod značkou 1537 - MSP dňa 23.01.2025 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) nasledovne:

Otázka(y) zo dňa 02.03.2026 12:33

Otázka č. 759

„Žiadame VO o preverenie potreby nasledovných položiek v uvedených PS:

PS 408-22-07 Žst. Liptovský Hrádok, informačné zariadenie

78 3840206024 Prevodník RS232/RS485 ks 1,000

PS 409-22-07 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, zast. Liptovský Ján, informačné zariadenie

45 3840206024 Prevodník RS232/RS485 ks 1,000

PS 409-22-09 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, zast. Závažná Poruba, informačné zariadenie

54 3840206024 Prevodník RS232/RS485 ks 1,000

PS 410-22-07 Žst. Liptovský Mikuláš, informačné zariadenie,

60 3840206024 Prevodník RS232/RS485 ks 1,000

nakoľko sa domnievame, že uvedené položky sú nepotrebné, lebo technologicky sú súčasťou položky 3840206020.1 Komunikačná jednotka HaVIS , ktorá už obsahuje požadované rozhranie.

Žiadame VO aby vysvetlil, či sú uvedené položky potrebné, alebo je to duplicita.

Ak je to duplicita, je potrebné upraviť VV, nakoľko by sa jednalo o ocenený, avšak pri realizácii nevyčerpatelný materiál, ktorý stavebný dozor pri dodávke nikdy neodsúhlasí.“



Telefón
02/2029 7007

Email:
gr@zsr.sk

IČO
31364501

DIČ
2020480121

IČ DPH
SK2020480121

Odpoveď na otázku č. 759:

Vážený záujemca/hospodársky subjekt,

Obstarávateľ potvrdzuje doručenie Vašej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 02.03.2026.

K predmetnej žiadosti uvádzame nasledovné:

1. V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 142/2024 Z.z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a v nadväznosti na § 21 ZVO, je obstarávateľ povinný poskytnúť vysvetlenie najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, ak oň bolo **požiadané včas** a zároveň „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.“
2. Obstarávateľ zdôrazňuje, že súťažné podklady sú verejné dostupné už 14 mesiacov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Táto lehota bola viac než dostatočná na dôkladné preštudovanie súťažných podkladov a príslušnej dokumentácie a uplatnenie všetkých relevantných otázok v zákonných lehotách.
3. Vzhľadom na štádium procesu obstarávania a potrebu dodržania harmonogramu strategickkej investície, obstarávateľ poskytuje dobrovoľne vysvetlenie na túto otázku doručенú **po zákonnej lehote** bez neopodstatneného predlžovania procesu verejného obstarávania, ktorý by mohol byť považovaný za porušenie princípu hospodárnosti nasledovne:
Na základe odborného stanoviska projektanta uvedené položky v prevádzkových súboroch informačných zariadení nepovažujeme za duplicitné. Z toho dôvodu nie je potrebné meniť výkaz výmer – prílohu č. 9b súťažných podkladov.

S pozdravom

Železnice Slovenskej republiky

