



VITÁL & COMPANY PROJEKCIA ELEKTROINŠTALAČNÝCH PRÁČ

935 56 Mýtne Ludany, Peštrý rad č.104/19

Tel./fax: 036 6390126; Mobil: 0903 778 534; E-mail: stefan.vital@slovanet.sk

Protokol č.:02/03/2023

o určení vonkajších vplyvov k projektu elektroinštalácie odbornou komisiou

Názov stavby: Skladová hala

Investor: VITA-ZEL & COMPANY, spol.s r.o., Nová 1473, 946 32 Marcelová

Miesto stavby: Marcelová č.:...; (č.p.: 692/242; 692/46;)

Na základe prvotných informácií typu objektu a technologického riešenia daného zariadenia po zvážení všetkých aspektov prevádzky, jej elektrotechnickej náročnosti a požiadaviek Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravia pri práci, Vyhl.MPSVaR č.508/2009 Z.z. o zaistenie bezpečnosti...Zákon NR SR č.314/2001 o požiarnej ochrane, Vyhl.MV SR č.121/2002 Z.z.o požiarnej bezpečnosti stavieb, Vyhl.MV SR č.94/2004/2004 Z.z., v znení Vyhl.MV SR č.307/2007 Z.z. o požiarnej bezpečnosti u EZ a vyplývajúcich z normy STN 332000-3:2000; STN 332130:2006; STN 332000-1:2009; STN 33 2000-5-51:2010 (HD 603 64-5-51:2009; mod IEC 603 64-5-51.2005) a ostatné súvisiace normy v znení neskorších zmien a doplnkov, odborná komisia v zložení:

Predseda komisie: - Štefan Vitál – projektant, elektrotechnik špecialista,

člen komisie: - Ing Tibor Bakoš - architekt, projektant PS

člen komisie: - Ing.Ollé Tímea – špecialista.projektant PO.

Prerokovala daný konštrukčný stav objektu, jej stavebné časti a konštatuje, potvrdzuje:...

Dotknutý objekt „Skladová hala“ spĺňa charakter klasického montovaného skladu z ocelového skeletu s plechovou strechou. !...Podlahy skladovacích a manipulačných priestorov sú z liateho betónu...

(Vid'.situačný výkres objektu !...)

...následne určuje vonkajšie vplyvy pre samostatnú parcelu pre budúcu novostavbu na základe platnej legislatívy v prílohe č.: 02/03/2023 k tomuto protokolu.

Elektroinštalácia objektu (-ov !...) musí byť v súlade s horeuvedenými vonkajšími vplyvmi podľa normy STN !...Jednotlivé „dominujúce“ vonkajšie vplyvy doporučujem vo výkresovej časti graficky vyznačiť symbolmi zápisom trojmiestnym kódom v rovnostrannom trojuholníku postavenom na „vrchol“ !...Ak sa v priestore uplatní viac vplyvov, bude takýchto značiek na výkrese viac !...(Vid'.PD elektro objektu !...)

Vonkajšie vplyvy behom skúšobnej prevádzky musia byť opätovne preverené a v prípade akýchkoľvek zmien v predmetných priestoroch a zmien v určených materiáloch v stavebnej konštrukcii v tomto protokole v období prípravy a v čase vlastnej stavby pred daním do prevádzky musia byť písomne potvrdené, alebo zrevidované !...

V Mýtnych Ludanoch
dna: 31.03.2023

Vypracoval: Štefan Vitál
projektant elektro