

V Komárne, dňa 27.01.2025

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 21.01.2025 sme obdržali Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka:

Dobrý deň

jedná sa o položku č.16 v objekte Prieputy a odkaľovacie šachty. V PD je uvedené že veľkosť potrubia je DN400, ale vo výkaze výmer je uvedené DN300, čím sa máme riadiť?

Ďakujem

Odpoveď na otázku:

Dobrý deň.

Chyba je vo výkaze výmer, veľkosť potrubia má byť tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii- **DN400**. Z toho dôvodu upozorňujeme na novú Prílohu č.1 Zmluvy o dielo, kde prišlo k úprave objekte Prieputy a odkaľovacie šachty v položkách 15-17. Upravenú Prílohu č.1 Zmluvy o dielo Vám posielame v prílohe tohto Vysvetlenia, zároveň bola zverejnená aj v Súťažných podkladoch.

Nakoľko vysvetlením SP došlo k úprave podkladov, resp. výkazu výmer, obstarávateľ sa rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. **Nová lehota na predkladanie ponúk je do 10.02.2025 do 10:00 hod.**

S pozdravom



Bc. Boris Haulík, splnomocnená osoba na proces obstarávania