


LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP						
Č.M.	NÁZOV	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKA
			PODLAHY	STENY	STROPU	
1.01	MULTIFUNKČNÁ SÁLA	85,38 m²	DREVENÁ PODLAHA	VPC OMIETKA	DREVENÁ KONŠTRUKCIA	
1.02	ZÁDVERIE	2,60 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	SDK PODHLAD	
1.03	WC ŽENY / IMOBILNÝ	3,60 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	SDK PODHLAD	KO V:1500
1.04	ÚPRATOVAČKA	1,16 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	SDK PODHLAD	KO V:1500
1.05	PREDSIEN WC MUŽI	1,16 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	SDK PODHLAD	KO V:1500
1.06	WC MUŽI	1,98 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	SDK PODHLAD	KO V:1500
1.07	VONKAJŠIE SCHODISKO	5,91 m²	DREVENÉ STUPNE			DREVENÉ ZABRADLIE
SPOLU:		101,78 m²				

LEGENDA :	
	ZASUVKA ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20
	EL. VÝVOD 400V, 50Hz
	EL. VÝVOD 230V, 50Hz
	SPORÁKOVÝ SPINAČ, POD OMIETKOU, 25A/400V
	PRIESTOR S OCHRANNÝM POSPOJOVANIM
	ZASUVKA 2xRJ45 cat6, ZAPUSTENÁ
	POŽIARNE TLAČIDLO POD SKLOM-CENTRAL STOP
	PREPOJENÉ KÁBLOM CKKH-V-0 2x1,5 S ROZVADZAČOM RH
	ZASUVKOVÉ ROZVODY
	KÁBLOVÁ TRASA

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZASAHOV ELETRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRÝTMI  
OCHRANA PRI PORUČE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENIM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

NA OCHRANNÉ POSPÁJANIE SA NAPŮJÍ:  
- ROZVADZAČ - CY6  
- POSPOJOVANIE V KÚPELNI - CY4

AUTOR	ING. MARIÁN GAŠPARÍK		
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH		
KRESLIL	ING. LADISLAV BALATONI		
INVESTOR	GAMAZ s.r.o., Drienovec 478, 044 01 Drienovec, IČO 55 291 791		
STAVBA	FEDÁKOV MLYN		
ČASŤ	k.ú. DRIENOVEC, parc.č. 410/2, 411/1, 411/3, 408/2 Elektroinštalácia a bleskozvod		
OBSAH VÝKRESU	ZASUVKOVÉ ROZVODY 1.NP		
	MIERKA 1:100		
		č.v.	E/4
		PROFESIA	
		ELEKTRO	
DÁTUM		AUGUST 2024	
STUPEŇ		DSPoR	
FORMÁT		2xA4	
<div>NH PARTNER</div>			



Sada č.