



LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP					
Č.M.	NÁZOV	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
			PODLAHY	STENY	STROPY
2.01	MULTIFUNKČNÁ SÁLA	88.24 m²	DREVENÁ PODLAHA	VPC OMIETKA	DREVENÁ KONŠTRUKCIA
2.02	INTERIÉROVÉ SCHODISKO	3.99 m²	DREVENÉ STUPNE	VPC OMIETKA	DREVENÁ KONŠTRUKCIA
SPOLU:		92.23 m²	OCELOVÉ ZABRADLIE		

LEGENDA:

⌘	SPINAČ 10A/230V, rod. 1, ZAPUSTENÝ, IP 20
⌘	SPINAČ 10A/230V, rod. 5, ZAPUSTENÝ, IP 20
⌘	SPINAČ 10A/230V, rod. 6, ZAPUSTENÝ, IP 20
⌘	SPINAČ 10A/230V, rod. 7, ZAPUSTENÝ, IP 20
⊗	SVETIDLO STROPNÉ LED, 24W, IP44, 4000K, 2000lm
⊗	SVETIDLO STROPNÉ LED, 18W, IP44, 4000K, 1500lm
⊗	SVETIDLO ŽIAROKOVÉ STROPNÉ (NÁSTENNÉ), 1xLED10W, IP 54 1x1000lm
⌘	SVETIDLO NÁSTENNÉ LED, 10-12W, IP54, 4000K, 1000lm
LED	SVETIDLO STROPNÉ LED25W, IP 44, 300x300mm resp. f3000mm, 2180lm
H	SVETIDLO STROPNÉ (NÁSTENNÉ) LED 1x30, min. IP 44, 4400lm
N	NÚDZOVÉ SVETIDLO LED 1x3W, IP20, 3hod NAVZAJOM PREPOJENÉ KÁBLOM CHKE-V-U 3x1,5 Z ROZVADZAČA
V	VENTILÁTOR, 27W, 230V, 50Hz – DODÁVKA VZI, NAPOJENÝ KÁBLOM CKKH-R-U 5x1,5
⊗	LIŠTOVÝ SYSTÉM S BODOVÝMI SVETIDLAMI, 18x10W, IP20
—	SVETELNÉ ROZVODY
—	KÁBLOVÁ TRASA

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUČE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPAJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

Sada č.

AUTOR	ING. MARIÁN GAŠPARÍK	
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH	<i>David</i>
KRESLIL	ING. LADISLAV BALATONI	
INVESTOR	GAMAŽ s.r.o., Drienovec 478, 044 01 Drienovec, IČO 55 291 791	
STAVBA	FEDÁKOV MLYN	
ČASŤ	k.ú. DRIENOVEC, parc.č. 410/2, 411/1, 411/3, 408/2 Elektroinštalácia a bleskozvod	
OBSAH VÝKRESU	SVETELNÉ ROZVODY 2.NP	MIERKA 1:100 č.v. E/5
		PROFESIA ELEKTRO

NH PARTNER