



EXISTUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE

1 – NAYY – J 4x25mm<sup>2</sup>, dl. 8m



AYKY 4x16mm<sup>2</sup>  
PO PODPERNOM BODE  
dl. 10m




ROZVODNICA RE  
RE 2.0 F403 25A P2


Náplň:  
1 x ELEKTROMER, DOSKA  
1 x ISTIČ 3F

AYKYz 4x16  
Z RE NA PODBERNÝ BOD  
A ZAVESENÝ MEDZI EXIST. PODPERNÝM BODOM  
A NOVÝM PODPERNÝM BODOM A BUDOVOU

ROZVADZAČ RH



ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/PEN AC 400V, 50Hz, TN-C  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZASAHOM ELEKTRICKÝM PRUDOM:  
OCHRANA ZAKLADNÁ : 412 IZOLOVANIE ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRÝTI  
OCHRANA PRI PORUČIE : 411,3,2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIEŤI TN



Sada č.

AUTOR	ING. MARIÁN GAŠPARIK			
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH			
KRESLIL	ING. LADISLAV BALATONI			
INVESTOR	GAMAŽ s.r.o., Drienovec 47B, 044 01 Drienovec, IČO 55 291 791		DÁTUM	JÚL 2024
STAVBA	FEDÁKOV MLYN Drienovec, parc.č.: 410/2 časť: prípojka NN a OEZ		STUPEŇ	DSP
OBSAH VÝKRESU	SCHEMA NAPAJENIA		MIERKA	1:100
			č.v.	E/4
			PROFESIA	ELEKTRO