


| LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Č.M. | NÁZOV | PLOCHA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | | | POZNÁMKA |
| | | | PODLAHY | STENY | STROPU | |
| 2.01 | MULTIFUNKČNÁ SALA | 88.24 m² | DREVENÁ PODLAHA | VPC OMIETKA | DREVENÁ KONŠTRUKCIA | |
| 2.02 | INTERIÉROVÉ SCHODISKO | 3.99 m² | DREVENÉ STUPNE | VPC OMIETKA | DREVENÁ KONŠTRUKCIA | OCELOVÉ ZÁBRADLIE |
| SPOLU: | | 92.23 m² | | | | |

| LEGENDA : | |
|-----------|---|
| | ZASUVKA ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20 |
| | EL. VÝVOD 400V, 50Hz |
| | EL. VÝVOD 230V, 50Hz |
| | SPORÁKOVÝ SPINAČ, POD OMIETKOU, 25A/400V |
| | PRIESTOR S OCHRANNÝM POSPOJOVANÍM |
| | ZASUVKA 2xRJ45 cat6, ZAPUSTENÁ |
| | POŽIARNE TLAČIDLO POD SKLOM-CENTRAL STOP PREPOJENÉ KÁBLOM CXXH-V-0 2x1,5 S ROZVÁDZAČOM RH |
| | CS |

| | |
|--|--|
| ZASUVKOVÉ ROZVODY | |
| KÁBLOVÁ TRASA | |
| ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S | |
| OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: | |
| OCHRANA ZAKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI | |
| OCHRANA PRI PORUČE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN | |
| 411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE | |
| 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI | |

| | |
|--|--|
| POZNÁMKA: | |
| ČS - SOLÁRNA ČERPACIA STANICA | |
| K - ELEKTRICKÝ KONVEKTOR, P = 1000/2000W | |
| P - PROJEKTOR | |
| PL - PLÁTNO | |
| PR - PRAČKA | |
| CHL - CHLADIČKA | |
| RK - RÝCHLOVÁRNA KANVICA | |
| VD - VÁRNA DOSKA | |
| NA OCHRANNÉ POSPÁJANIE SA NAPŮJÍ: | |
| - ROZVÁDZAČ - CY6 | |
| - POSPOJOVANIE V KÚPEĽNI - CY4 | |

| | |
|---------|--|
| Sada č. | |
|---------|--|

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| AUTOR | ING. MARIÁN GAŠPÁRIK | | <div><div>NH PARTNER</div></div> |
| PROJEKTANT PROFESIE | ING. NORBERT HORVÁTH |  | |
| KRESLIL | ING. LADISLAV BALATONI | | |
| INVESTOR | GAMAZ s.r.o., Drienovec 478, 044 01 Drienovec, IČO 55 291 791 | | |
| STAVBA | FEDÁKOV MLYN | | |
| ČASŤ | k.ú. DRIENOVEC, parc.č. 410/2, 411/1, 411/3, 408/2 Elektroinštalácia a bleskozvod | | |
| OBSAH VÝKRESU ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 2.NP | MIERKA 1:100 | PROFESIA | |
| | č.v. E/6 | ELEKTRO | |