


- LEGENDA**
- 0-2 TLAČÍTKO ZB5-AA1 + ZB5-AZ009+ZBE 101, IP65.
- J-5 ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA ISTENÁ S CHRÁNIČOM
TYP 632.3322-101F2, 230/400V AC, IP44.
- J-3 STROPNÉ SVETIDLO FOSNOVÁ 4000K, 24W CLD
- A CELL PASTILKA-100/240V, 2473Lm, 24W, IP65, 230V AC.
- J-3 NÚDZOVÉ SVETIDLO LDT-UN1200-3W 380Lm, 234Lm, 3.6W, IP65.
- N



- 3 PEN (N+PE) ~ 50 Hz, 400 V/ TN-C-S
1 PEN (N+PE) ~ 50 Hz, 230 V/ TN-C-S
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM
PODĽA STN 33 2000-4-41:
- ZÁKLADNÁ OCHRANA:
- A.1
- A.2
- C.4
- OCHRANA PRI PORUČE:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OCHRANNÝM POSPAJANÍM
DOPLNKOVÝM POSPAJANÍM
PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
- 411.3.2
- 411.3.1.2
- 411.3.2.6
- 411.3.3
- PROSTREDE:
- POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
ČÍSLO 83/23 ZO DŇA 08. 09. 2023.

CERTIFIKÁT ČÍSLO : 0131/12016-EZ-P-E2-A-B				
ZODP. PROJEKTANT	J. GAJDAR	PARÉ	Elektroprojekt JG s.r.o. Lubochianska 4, 831 04 Bratislava e-mail: jozefgajdar@gmail.com mobil: 0905 63 73 99	
NAVRHOL	J. GAJDAR			
ODBERATEĽ	POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO			
	929 01 KÚTNIKY			
STAVBA	REKONŠTRUKCIA FARMY TEREZOVI	FORMÁT	4A4	
	OBJEKT SO 27 - SPOJOVACIA CHODBA	DATUM	09. 2023	
	PARCELY ČÍSLO 2751, 2774/1	ZÁK. ČÍSLO	83/23	
OBSAH	UMELÉ OSVETLENIE, ZÁSUVKOVÉ	ČASŤ DOK.	MIERKA	
VÝKRESU	A SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, ČASŤ 2	ELEKTRO	1:200	
			ČÍSLO PRÍLOHY: E07	