



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Váš list
26.7.2022

Naše poradové číslo
**MAGS OZP 57988/2022-
-442600/Jak**

Vybavuje / Linka
**RNDr. Viera Jakubíková
+421 904564847**

V Bratislave
19.8.2022

VEC: Stavba „Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6“, Bratislava, parc. č. 16948/5, 16948/2, k. ú. Trnávka, stavebník Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - súhlas

Listom zo dňa 26.7.2022, doručeným pod č. MAG 423421/2022, požiadal stavebník Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, podľa § 17 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - 2 ks plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 162-70 V2, každý s menovitým tepelným príkonom 64,3 kW, umiestnené na 1.PP, za účelom vykurovania objektu. Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu je navrhnuté spoločným dymovodom vedeným po fasáde s ústím vo výške 12,910 m nad terénom, s prevýšením 1,205 m nad úrovňou strechy. Uvedené riešenie z hľadiska ochrany ovzdušia zodpovedá súčasnému stavu techniky a spĺňa požiadavky § 14 ods. 1 zákona o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. o ovzduší.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako vecne príslušný orgán na konanie podľa § 27 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší, vydáva podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší

súhlas na povolenie stavby

malého zdroja znečisťovania ovzdušia - **2 ks plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 162-70 V2**, navrhovaného v rámci predmetnej stavby.

Podmienky súhlasu :

1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu spoločným dymovodom vedeným po fasáde s ústím vo výške 12,910 m nad terénom, s prevýšením 1,205 m nad atikou strechy.

TELEFÓN
+421 2 5935 6111

EMAIL
info@bratislava.sk

IČO
00 603 481

ONLINE
www.bratislava.sk

2. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať.
3. Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1, 2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

Tento súhlas je záväzným stanoviskom na vydanie rozhodnutia o povolení stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Mgr. Daniel Kleman
vedúci oddelenia životného prostredia