



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

E

SO 622

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra	
STAVEBNÍK		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava	
OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE		Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava	
PROJEKTANT		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Marta KODAJOVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY		7859-00	
PROJEKTANT OBJEKTU		DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava I, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Vladimír Kostelka	
VYPRACOVAL		Ing. Vladimír Kostelka	
KONTROLOVAL		Ing. Milan Holeš	
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY		TTPRB-DRS-C-E000-62200-001-X	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Karlova Ves, Staré Mesto		Bratislava IV, MČ – Karlova Ves	
DÁTUM		12.2024	
FORMÁT			
MIERKA			
STUPEŇ PD		DRS	
Č. ZÁKAZKY		7859-00	
Č. SÚPRAVY		Č. PRÍLOHY	
TECHNICKÁ SPRÁVA		001	

OBSAH

1	Identifikačné údaje	2
1.1	Stavba	2
1.2	Stavebník, investor a spracovateľ DRS	2
1.3	Stavebný objekt	2
2	Zmeny oproti DUR a DSP ich zdôvodnenie	3
3	Použité podklady	3
4	Rozsah a účel objektu	3
5	Charakteristika územia a priestoru výstavby	4
6	Technické údaje	4
6.1	Rozvodná sústava	4
	Napäťové sústavy:	4
	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v elektrickej inštalácii podľa STN 332000-4-41: 4	
	Základná ochrana	4
	Ochrana pri poruche	4
6.2	Dimenzovanie el. inštalácie proti skratu a preťaženiu	4
6.3	Uloženie káblov	4
6.4	Elektrické zariadenia v zmysle prílohy č.1 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. zaradené z hľadiska miery ohrozenia do skupiny:	4
	• B – technické zariadenia elektrické s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné (v znení vyhl. 398/2013 a 234/2014 Z.z. pre vonkajší vplyv AD – Dážď)	4
6.5	Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie	4
6.6	Krytie el. prístrojov a zariadení	4
6.7	Vonkajšie vplyvy	4
6.8	Energetická bilancia	5
6.9	Meranie spotreby el. práce	5
7	Popis technického riešenia	5
7.1	Existujúci a navrhovaný stav	5
7.2	Zemné práce	5
7.3	Vytýčenie objektu	5
8	Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk	6
8.1	Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	6
8.2	Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie	6
9	Súvisiace objekty	6
10	Zoznam súvisiacich predpisov a noriem	7
11	Záver	8
	PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 01-12/620/2022	9
	Príloha č. 1 - Vonkajšie vplyvy podľa STN 332000-5-51	10

TECHNICKÁ SPRÁVA

1 Identifikačné údaje

1.1 Stavba

Názov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave,
Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

Stupeň: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava IV,

Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves

Kraj stavby: Bratislavský

Katastrálne územie: Staré mesto, Karlova Ves

Druh stavby: modernizácia, novostavba

Klasifikácia stavby

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny:

- 2 Inžinierske stavby
- 21 Dopravná infraštruktúra
- 212 Železnice a dráhy
- 2122 Ostatné dráhy

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DRS

Stavebník a investor (objednávateľ)

Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Adresa: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

IČO: 00 603 481

Objednávateľ dokumentácie:

Názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Adresa: Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava

IČO: 00 492 736

Spracovateľ dokumentácie pre realizáciu stavby

Názov: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa: Kominárska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto

IČO: 31 322 000

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marta Kodajová

1.3 Stavebný objekt

Časť dokumentácie: E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť)

Názov objektu: SO622 Preložka a ochrana NN káblového vedenia pre nájomnú prevádzku

Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Kostelka

Budúci správca objektu: TJ Slovan Patrónka , Lovinského 43, 811 04 Bratislava

2 Zmeny oproti DUR a DSP ich zdôvodnenie

Dokumentácie pre realizáciu stavby je spracovaná v súlade s dokumentáciou na stavebné povolenie a dokumentáciou na územné rozhodnutie.

Technické riešenie rozpracované v dokumentácii na stavebné povolenie je predmetom schvaľovania v prebiehajúcom konaní o územnom rozhodnutí. Je potrebné vziať do úvahy, že toto konanie v čase spracovania a predkladania tejto dokumentácie nebolo ukončené a nebolo možné zapracovať akékoľvek požiadavky a pripomienky, ktoré vyplývajú z právoplatného územného rozhodnutia.

3 Použité podklady

Pri spracovaní DSP boli použité nasledujúce podklady:

- ZBGIS raster mapy v mierkach M 1 : 5000, 1 : 10000, 1 : 25000 - zdroj: ZBGIS ®. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – 06. 2022.
- Porealizačné zameranie sietí Dúbravsko – Karloveskej radiály.
- Katastrálna mapa 04. 2022, KÚ Staré Mesto, KÚ Karlova Ves.
- Dokumentácia meračských prác (dátum 07 / 2022) súradnicový systém JTSK, výškový systém Bpv) DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava.
- Digitálna technická mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020).

Iné podklady:

- DPB a. s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jžd.
- Z technickej knižnice - DOPRAVOPROJEKT a.s – Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty 2007.
- Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt – 06. 2018 Analýza nákladov a výnosov - textová časť – Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra 06. 2018.
- Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Električková trať, Dúbravsko – Karloveská radiála – DSRS
- F04 INŽINIERSKOGEOLOGICKÁ ŠTÚDIA DPP Žilina 07. 2022.
- Unika 2020.
- Manuál verejných priestorov mesta Bratislava.
- Obhliadka v teréne.
- Rokovania
- Stavebné povolenie
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, 08 / 2022.
- Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií ku dokumentácií pre územné rozhodnutie.
- Závery z pracovných rokovaní.
- Súvisiace normy a technické predpisy.
- Konzultácie na Západoslovenskej distribučnej a.s.

4 Rozsah a účel objektu

Stavba rieši výstavbou trolejbusovej trate, ktorá spojí samostatnú trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí mesta cez Mlynskú dolinu. Navrhovaná trolejbusová trať prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske / Trnavské mýto. Nahradenie autobusov trolejbusmi taktiež zlepši podmienky dopravy a dostupnosť v kopcovitých terénoch a zlepši komfort cestovania.

Predmetom navrhovaného objektu je preložka a ochrana NN káblového vedenia

5 Charakteristika územia a priestoru výstavby

Oblasť, kde sa navrhujú preložky a ochrana NN je zastavaná časť v intraviláne. V oblasti sa nachádza viacero inžinierskych sietí, hlavne VN a NN káblových rozvodov, ako aj ostatných potrubných rozvodov vody, kanalizácie a plynu.

6 Technické údaje

6.1 Rozvodná sústava

Napät'ové sústavy:

3/PEN AC 50 Hz, 400/230 V, TN-C

3/N/PE AC 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v elektrickej inštalácii podľa STN 332000-4-41:

Základná ochrana

- **ochranné opatrenie: základná izolácia živých častí**
- **ochranné opatrenie: zábrany alebo kryty**

Ochrana pri poruche

- **ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania**

6.2 Dimenzovanie el. inštalácie proti skratu a preťaženiu

Dimenzovanie el. inštalácie proti skratu a preťaženiu je navrhnuté v rozvádzačoch ističmi a poistkami v zmysle STN 33 2000-4-43, -4-473 a -5-52.

Maximálne skratové pomery na vývodoch rozpojovacích a istiacich skríň SR sú nasledovné:

- ☐ trojfázový súmerný skratový prúd $I_{k''} = 9,37 \text{ kA}$
- ☐ dynamický skratový prúd $I_p = 13,5 \text{ kA}$

Navrhované elektrotechnické zariadenie NN vzhľadom na svoju skratovú odolnosť vyhovuje, to znamená, že skratová bezpečnosť v jednotlivých bodoch elektrickej siete bude vyššia, ako udané hodnoty skratových prúdov. To platí aj s ohľadom na vypínacie charakteristiky istiacich prvkov a ochrán, prípadne obmedzovacie charakteristiky poistiek predradených pred chránené prístroje a ostatné prvky elektrického obvodu. Skratová odolnosť prístrojov je uvedená na výkresoch rozvádzačov a je vyššia ako skratový prúd v mieste pripojenia.

6.3 Uloženie káblov

Uloženie káblov vykonať podľa STN 332000-5-52, farebné značenie vodičov podľa STN EN 60445.

6.4 Elektrické zariadenia v zmysle prílohy č.1 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. zaradené z hľadiska miery ohrozenia do skupiny:

- B – technické zariadenia elektrické s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné (v znení vyhl. 398/2013 a 234/2014 Z.z. pre vonkajší vplyv AD – Dážď).

6.5 Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

podľa STN 34 1610 : 3. stupeň

6.6 Krytie el. prístrojov a zariadení

je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom budú osadené. Výber el. zariadení a elektroinštalčných prvkov je potrebné vykonať podľa 332000-4-41, 332000-4-46 a 332000-5-51.

6.7 Vonkajšie vplyvy

sú určené odbornou komisiou podľa STN 332000-5-51 v „Protokole o určení vonkajších vplyvov“, ktorý je samostatnou prílohou tejto technickej správy.

6.8 Energetická bilancia

Inštalovaný a súčasný výkon nájomnej prevádzky, $P_i/P_s=60/42$ kW, súčasnosť 0,7

6.9 Meranie spotreby el. práce

Fakturačné meranie spotreby el. energie je navrhnuté v elektromerovom rozvádzači RE v mieste pripojenia z distribučnej siete ZSD, a.s.

7 Popis technického riešenia

7.1 Existujúci a navrhovaný stav

Existujúci stav:

Nájomná prevádzka (v súčasnosti Tenis restaurant), má existujúcu NN prípojku zrealizovanú káblom vo výkope 1-AYKY-J 4x35 cca do 5m z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine. Prípojka je pripojená na existujúcu rozpojovaciu a istiacu skriňu SR (ZSDis) cez elektromerový rozvádzač pilierový od firmy KOVEL (rok výroby neznámy – bez výrobného štítku) typ RE1.0. Rozvádzač je pôvodný a je už dosť opotrebovaný. Navrhujem ho vymeniť za nový.

Istenie pred elektromerom je B63A/3. Rozvádzač je vybavený prípravou na HDO prijímač – istič ovládacích okruhov B6A/1.

Navrhovaný stav:

Existujúci vývod z rozpojovacej a istiacej skrine SR ako aj elektromerový rozvádzač je už dosť opotrebovaný. Navrhujem ho vymeniť za nový. Prepoj medzi rozpojovacou a istiacou skriňou SR a elektromerovým rozvádzačom RE navrhujem zrealizovať káblom NAYY-J 4x35 vo výkope 35/70cm pod chodníkom a v chráničke DN70. Z elektromerového rozvádzača RE bude zrealizovaný nový (resp. naspojovaný existujúci) káblový vývod káblom NYY-J(CYKY-J) 5x25mm² uložený vo výkope 35/70cm pod chodníkom. Najpojkovaný kábel bude pokračovať do existujúceho rozvádzača RH prevádzky. V RE rozvádzači bude zrealizovaný bod rozdelenia siete TN-C-S.

Dĺžka káblového vedenia NAYY-J 4x35 mm² je 5m a CYKY-J 5x25mm² je 10 m.

Základné objemové ukazovatele:

Dĺžka navrhovaného kábelového vedenia NYY-J 5x25 mm ²	10 m
Dĺžka navrhovaného kábelového vedenia NAYY-J 4x35 mm ²	5 m
Chránička priemer 100mm	15 m

7.2 Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z výkopu a zásypu ryhy pre uloženie káblového vedenia. Časť vykopanej zeminy sa použije pre spätný zásyp a prebytok bude použitý do násypov resp. sa odvezie na skládku. Po ukončení zemných prác sa terén uvedie do pôvodného stavu.

Objekt SO 622 sa svojím záberom nachádza z väčšej časti v rekonštruovanej ploche priľahlých komunikácii (ciest a chodníkov). Mimo týchto plôch je predmetom tohto objektu obnova povrchov v záberoch, ktoré sú znázornené šrafovaním v jednotlivých situáciách. Tam, kde to objednávatel' vyžaduje je obnova povrchu chodníka v zmysle dizajn manuálu pre verejné priestory (dlažobný povrch). Pri súvislej rozkopávke na chodníku sa navrhuje rekonštrukcia obrubníka v celej jej dĺžke vrátane prídlažby.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné presné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí a hraníc projektovaných inžinierskych vedení, aby podľa skutočného stavu bolo možné uloženie nového vedenia pri dodržaní normovaných vzdialeností podľa STN 73 6005. Zemné práce sa budú vykonávať strojovo, v prípade styku s inými inžinierskymi sieťami ručne. Dôležité je aby práce boli vykonávané pod dozorom odborne spôsobilej osoby podľa §23 vyhlášky 508/2009 Z.z.

7.3 Vytýčenie objektu

Priestorová poloha objektu je definovaná pracovnou osou OS 01 a OS 02 a grafickou prílohou „vytýčenie priestorovej polohy“ Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422. Vytýčovacia sieť stavby bude dodaná hlavným geodetom stavby pred vytýčením stavebného objektu.

8 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk

8.1 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie *F2. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci*.

8.2 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na zložky životného prostredia. Nakladanie s odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. Stavebné práce je nutné vykonávať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z. zákonov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov uvažujeme o zatriedení odpadu z predmetnej stavby podľa skupín, podskupín a druhov odpadov.

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 365/2015 Z.z. sa radia do kategórie s označením písmenom O. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov a o nakladaní s nimi.

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá.

Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva odpadov podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. Nakladanie s odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa stavby.

Viacej informácií o starostlivosti o životné prostredie v elaboráte - „J. Vplyv stavby na životné prostredie“.

9 Súvisiace objekty

- SO 001 Príprava územia
- SO 121 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Riviéra
- SO 122 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Patrónka
- SO 123 Úprava križovatky Stuhová - Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne
- SO 124 Úprava komunikácií a chodníkov na Botanická ul. - Karloveská ul. - Nábřežie arm. gen. Ludvíka Svobodu
- SO 125 Úprava komunikácií a chodníkov na uliciach Habánsky mlyn - Gaštanová ul. - Valašská ul.
- SO 202 Zábrany na mostných konštrukciách
- SO 301 Meniareň Karlova Ves
- SO 302 Zariadenia zastávok trolejbusovej trate
- SO 303 Úprava oplotenia na ulici Pri Habánskom mlyne
- SO 305 Štvorcestný multikanál pre zabezpečenie rozvodov optiky
- SO 501 Dažďová kanalizácia, odvodnenie zastávky ZOO, smer Habánsky Mlyn
- SO 601 Trolejbusové vedenie
- SO 602 Napájacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)
- SO 603 Ovládanie výhybiek trate Patrónka – Riviéra
- SO 604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV
- SO 611 Prípojka NN pre zastávku ZOO, smer Botanická záhrada
- SO 612 Prípojka NN pre zastávku ZOO, smer Habánsky mlyn
- SO 613 Prípojka NN pre zastávku Habánsky mlyn, smer ZOO

-
- SO 614 Prípojka NN pre zastávku Habánsky mlyn, smer Suchý mlyn
 - SO 615 Prípojka NN pre CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie
 - SO 616 Preložka vzdušného vedenia NN
 - SO 617 Elektrické rozvody NN na zastávkach
 - SO 618 Informačný systém na zastávkach - Informačné tabule
 - SO 631 Prekládka verejného osvetlenia
 - SO 651 Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami
 - SO 652 Optický kábel pre informačný systém na zastávkach
 - SO 653 Optické káble CDS Úsek Valašská - Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu - Botanická
 - SO 654 Preložka vzdušného vedenia Telekom
 - SO 662 Kamerový dohľad križovatky K417
 - SO 663 Kamerový dohľad križovatky K4121
 - SO 664 Kamerový dohľad križovatky K4122
 - SO 671 Križ. č. 490 Úprava CDS Mlynská dolina - Valašská
 - SO 672 Križ. č. 417 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne
 - SO 673 Križ. č. 4121 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Staré grunty
 - SO 674 Križ. č. 4122 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie
 - SO 675 Križ. č. 662 Úprava CDS arm. gen. Ludvíka Svobodu - Mlynská dolina - Most Lafranconi
 - SO 676 Križ. č. 441 Úprava CDS Mlynská dolina - Most Lafranconi
 - SO 677 Križ. č. 442 Úprava CDS Botanická - Internát Družba
 - SO 678 Križ. č. 443 Úprava CDS Karloveská - Riviéra
 - SO 681 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K490
 - SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K417
 - SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4121
 - SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4122
 - SO 685 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K662
 - SO 686 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K441
 - SO 687 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K442
 - SO 688 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K443
 - SO 801 Náhradná výsadba v k.ú. Staré mesto
 - SO 802 Náhradná výsadba v k.ú. Karlova Ves

10 Zoznam súvisiacich predpisov a noriem

- STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.
- STN 33 2000-4-41 Elektrická inštalácia budov. Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom.
- STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia. Bezpečnosť. Ochrana proti nadprúdom.
- STN 33 2000-4-442 Elektrická inštalácia budov. Ochrana izolácií NN pre zemných poruchových spojeniach.
- STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia. Bezpečnosť. Ochrana proti nadprúdom.
- STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
- STN 33 2000-5-52 Elektrické zariadenia. Výber a stavba el. zariadení. Elektrické rozvody.
- STN 33 2000-5-54 Elektrická inštalácia budov. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-7-714	Elektrická inštalácia budov. Požiadavky na osobitné inšt. alebo priestory. Inštalácie vonkajšieho osvetlenia.
STN 33 2000-6	Elektrická inštalácia budov. Revízie.
STN 73 6005	Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
TR 13201-1	Osvetlenie miestnych komunikácií. Výber tried osvetlenia.
STN EN 13201-2	Osvetlenie miestnych komunikácií. Svetelno-technické požiadavky.
STN EN 13201-3	Osvetlenie miestnych komunikácií. Svetelno-technický výpočet.
508/2009 Z.z.	Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
124/2006 Z.z.	Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
396/2006 Z.z.	Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
264/1999 Z.z.	Zákon o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11 Záver

Ďalší stupeň PD musí byť vypracovaný v zmysle platných noriem STN. Pred uvedením el. inštalácie do prevádzky je nutné previesť funkčné vyskúšanie a vykonať odborné prehliadky a skúšky v zmysle STN 332000-6 a 331500 s vyhodnotením vo východzej revíznej správe. Pre prácu na určených technických zariadeniach elektrických musia pracovníci spĺňať kvalifikáciu:- § 24 až 26 vyhlášky č. 205/2010 MDPaT SR o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

Dátum: 12 / 2024

Miesto: Bratislava

Vypracoval: Ing. Vladimír Kostelka

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 01-12/620/2022

Vypracovaný odbornou komisiou v DOPRAVOPROJEKTe a.s. Bratislava

Zloženie komisie:

Predseda:	Ing. Vladimír Kostelka	projektant elektro
Členovia:	Ing. Marta Kodajová	HIP
	Ing. Milan Holeš	projektant elektro

Stavba:	Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra
Objekt:	SO621 Preložka a ochrana NN vzdušného vedenia km 0,350-OS1
Stavebník a investor:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Budúci správca:	Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Projektant objektu:	DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/ 2,4, 832 03 Bratislava
Stupeň PD:	Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

- Výkresová dokumentácia objektu.
- STN 332000-5-51 (2010-05) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
- Ostatné platné zákony a vyhlášky súvisiace s posudzovaným objektom.

Prílohy:

- Príloha č. 1 - Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51

Popis objektu:

Preložka a ochrana NN vedení zásobuje elektrickou energiou objekty v riešenej oblasti. El. energia sa odoberá z vonkajších silnoprúdových rozvodov z rozpojovacích a istiacich skríň PRIS/SR distribučného rozvodu ZSDis a.s. umiestnených vo vonkajšom prostredí.

Rozhodnutie o stanovení prostredia:

Komisia rozhodla, že v uvedenom objekte je **vonkajší priestor (exteriér) - VI.**

Zdôvodnenie:

Vyššie uvedené stavebné objekty stavby sa nachádzajú vo vonkajšom prostredí, kde na elektrické zariadenia pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť, mráz, slnečné žiarenie, ozón, piesok, prach, znečistenie atmosféry koróznymi látkami a pod.)

Dátum: 07/2024

Podpis predsedu komisie.....

Príloha č. 1 - Vonkajšie vplyvy podľa STN 332000-5-51

Vonkajšie vplyvy v zmysle STN 332000-5-51 v tabuľke sú určené podľa tab. ZA.1 a príloh N1 až N5

Tab. č.	Kód	Vonkajší vplyv		Vonkajší priestor VI.
ZA.1	A	Prostredie		
	AA	Teplota okolia		AA3+5
	AB	Atmosférické podmienky okolia		AB3+5
	AC	Nadmorská výška		AC1
	AD	Výskyt vody (z iného zdroja ako z dažďa)		-
		Dážď		AD4
	AE	Výskyt cudzích pevných telies		AE4
	AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok		AF2
ZA.1	A	Mechanické namáhanie		
	AG	Náraz		AG1
	AH	Vibrácie		AH1
	AK	Výskyt rastlínstva alebo plesní		AK1
	AL	Výskyt živočíchov		AL1
	AM	Elektromagnetická, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia		AM1-1, 2-1, 3-1, 8-1,9-1
	AN	Slnéčné žiarenie		AN3
	AP	Seizmické účinky		AP1
	AQ	Búrková činnosť		AQ3
	AR	Pohyb vzduchu		-
	AS	Vietor		AS2
	AT	Snehová pokrývka		AT2
	AU	Námraza		AU2
ZA.1	B	Využitie		
	BA	Schopnosť osôb		BA1
	BB	Odpor tela		BB2
	BC	Dotyk osôb zo zemou		BC2
	BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva		BD1
	BE	Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok		BE1
ZA.1	C	Konštrukcie budov		
	CA	Stavebné materiály		CA1
	CB	Konštrukcia stavby		CB1