



MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Sternberk
odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČ: 00299529

datum: 05.02.2025
vyřizuje: Hana Širgelová
e-mail: sirgelova@sternberk.cz
telefon: 585 086 235

Veřejné zakázky města Sternberka

Dodatečná informace – č. 1 - vysvětlení zadávací dokumentace: „Sternberk–stavební úpravy chodníku ulice Uničovská“

Zadavatel na základě doručené žádosti o dodatečné informace poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se účastní výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města: <https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00299529>

Dotazy uchazeče:

Dotaz č.1

Žádáme o vysvětlení celého oddílu D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

Dle položek výkazu výměr oddílu D 46-M se vykope jáma s odvozem a poplatkem za skládku a potom se zasype rýha. Nechybí ve výkazu výměr v oddílu D 46-M položení chrániček nebo posunutí kabelů? Přiložená dokumentace neuvádí položení chrániček ani přeložení kabelů. Prosím o vysvětlení potřeby vykopat a zasypat rýhu.

Odpověď zadavatele č. 1:

Dodávku a montáž chrániček provede společnost, která ve městě spravuje veřejné osvětlení.

Dotaz č. 2

39	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	96,000
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	--------

Výpočet 80m délky * 3m široký * 0,4m hloubky je správný nebo má být 80m délky * 0,3m šířky * 0,4m hloubky = 9,6m3
Prosíme o vysvětlení výpočtu.

Odpověď zadavatele č. 2:

Ve výpočtu byla chyba v desetinné čárce, přílohou zasíláme opravený rozpočet.

Dotaz č.3

44	K	460451112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 3	m	80,000
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

V případě zásypu rýhy $80 * 0,35 * 0,1 = 2,8\text{m}^3$ nám ve výkazu výměr chybí dovoz zeminy k zásypu rýhy. Prosíme o doplnění do výkazu výměr.



MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Sternberk
odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČ: 00299529

V případě výkopu dle položky č. 39 – 96m³ nebo 9,6m³ a zásypu dle položky č. 44- 2,8m³, nám schází ještě k zásypu nebo obsypu 93,2m³ nebo 6,8m³ materiálu k zásypu nebo obsypu. Prosím o doplnění do výkazu výměr chybějícího materiálu k zásypu nebo k obsypu.

Odpověď zadavatele č. 3:

Opraveny položky viz odpověď č.2 + byla doplněna položka na dodávku štěrkopísku.

Příloha: - opravený a doplněný výkaz výměr

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic a památkové péče

1 z.