

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

**Zákazka s názvom:** Cyklistický chodník Čermel'ská cesta, III.etapa, 2.stavba

**Postup:** Podlimitná zákazka

## **Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1**

Na základe požiadavky jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorá nám bola doručená dňa 12.02.2020, dávame nasledovné stanovisko:

### **Otázka:**

Musí byť dodržaná požadovaná výška zábradlia podľa súťažných podkladov, t.j. 1 300 mm / od zeme / ? Môže sa použiť zábradlie od výrobcu s výškou / od zeme / 1 000 mm ?

### **Odpoveď:**

Žiadame dodržať požadovanú výšku zábradlia v položke č. 149 Cyklistický chodník "Zábradlie LISBON-pozinkovaná oceľ, výška nad dlažbou 1300 mm, dĺžka poľa 1500 mm, RAL 6006, kotvenie do inštalačných puzdier" v zmysle súťažných podkladov a teda **min. 1300 mm**. Výška zábradlia navrhovaná v súlade s TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry musí byť aspoň 1,30 m a má zabezpečiť bezpečnosť cyklistov.

V Košiciach dňa 12.02.2020

Vypracoval: referát dopravy