



Poznámky k rekonstrukcii:

**Fasáda:**  
- oduté a popraskané časti omietky sa z plochy všetkých fasád otlážu v rozsahu 30 % a vyspravia podľa skladby F1

**Skladba F1:**  
- pôvodné obvodové murivo, očistené vodou  
- cementový nástrék + vyrovnanie nerovností jadrovou omietkou Weber 201 KPS  
- nová fasádna stierka 100 % Weber san presto 300  
- silikónový podkl. náter Weber 500 + fas. náter Weber.ton exclusive

**Výmena oplechovania:**  
-Výmena oplech. parapetov ( medený plech)-  
bm.16,00 m r.š. 250 mm  
-Výmena okapového plechu pavlače ( medený plech)-  
bm.21,00 m r.š. 200 mm  
-Výmena zvodov (medený plech) -  
cca.22 m (priemer 200 mm)  
-Výmena žlabov (medený plech) -  
cca. 25 m ( priemer 250 mm)

Pred začatím klampiarskych prác,  
skontrolovať všetky rozmery výrobkov na stavbe!

**Sokel:**  
- oduté a popraskané časti sa odstraňujú - otlážu cca. 10%  
- sokel sa umyje vodou  
- vyrovnanie nerovností san. o. Weber.san presto 200  
- podkladný nástrék Weber.san presto 100  
- sanačná omietka Weber.san presto 200  
- jemná štuková omietka Weber.san presto 300  
- silikónový podkl. náter Weber 500 + fas. náter Weber.ton exclusive

**Výplne otvorov:**  
- Pôvodné výplne označených otvorov sa vymenia na nové, drevené eurookná (schválené pam. úradom)  
- Kovové zábradlie sa prebrúsi, odstráni sa star. náter (+ odhrdzavenie) opatrí 1x základnou a 1x vonkajšou farbou

- LEGENDA MATERIÁLOV:
- Pôvodné konštrukcie
  - Tvárnice Porfix PDK hr. 375 mm na lepiaci tmel Porfix
  - tvárnice Porfix ( priečkovky) hr. 150-100 mm, na lepiaci tmel Porfix
  - tvárnice Porfix hr. 300 mm, na lepiaci tmel Porfix
  - Výplne otvorov s mrežami  
Typ mriež konzultovať s KPÚ - Lučenec
  - Murované ztehlé CV 14 na MC 5,0 MPa
  - klenby z PP tehál

okapový plech pavlače  
medený plech  
oplechované parapety  
medený plech  
okapový plech podesty  
medený plech  
strešný výlez Velux 540x830 mm



PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE!

ZOOP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	INPER
ING. JURAJ TOMOL	ING. ARCH. BERTA ATTILA	Ing. Juraj TOMOL Lučenec, Rákosova 18 tel.: 047 46333 088 e-mail: inper@inper.sk
INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 87401 BB	Č. ZAKAZKY:
STAVBA:	Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy ul. Kármána 2	1220097
ČASŤ:	Nový stav	FORMAT:
OBSAH:	Rozopohľad A-A	MIERKA:
		1:100
		STUPEŇ:
		Č. VÝKR.:
		23