



Elektronicky

**Všetkým známym uchádzačom/
záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-00281	Vybavuje/linka Fulnečková Beáta, +421 949 014 600	Banská Bystrica 07.04.2025
-----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Vec:

Odpovede č. 5 na žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: **Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici**
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 47/2025 dňa 07.03.2025 pod zn. oznámenia č. 4734 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 146061-2025 (OJ S 44/2025 06/03/2025) zo dňa 06/03/2025
Postup: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Dňa 04.04.2025 boli verejnému obstarávateľovi doručené prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na ich základe v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„žiadosť o vysvetlenie

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

1. Hliníkové dvere exteriérové (napr. POZ O13) - majú byť vybavené magnetickým snímačom - Ide o zabudovanie magnetov signalizujúcich otvorenie krídiel ako predprípravu pre zapojenie do nejakého centrálného bezpečnostného systému?
2. PVC okná - v poznámkach je farebnosť: EXTERIER RAL7011 / INTERIÉR RAL9016. RAL7011 je pre nás nedostupný odtieň - môžeme použiť RAL7012?
3. Hliníkové dvere exteriérové POZ O17 - ide o automatické posuvné dvere na fotobunku?“

Odpoveď č. 1:

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že upresňuje vyššie uvedenú žiadosť:

1. nejde o predprípravu, magnetické snímače sa nachádzajú v projektovej dokumentácii slaboprúdu, aj vo výkaze výmer slaboprúdu a teda sú súčasťou EZS;
2. v prípade, že sa farba RAL 7011 nevyrába, tak uchádzači môžu použiť aj ekvivalentnú farbu, ktorou môže byť aj RAL 7012. Uchádzač ale musí preukázať nedostupnosť daného odtieňu na trhu;
3. áno, dvere majú byť automatické, posuvné, elektrické. Vyplýva to aj z príslušného výkresu elektroinštalácie – silnoprúd.

Otázka č. 2:

„Otázka,

v dokument č. ST-04 prestrešenie hlavného vstupu: vo výkrese sú uvedené polykarbonátové platne a vo výkaze je uvedené tvrdené bezpečnostné sklo. Prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie. “

Odpoveď č. 2:

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že nad hlavným vstupom sa v zmysle projektovej dokumentácie nachádza skladba strechy: fóliová hydroizolácia, geotextília, podkladaný betón, ŽB doska a omietka. Dokumentácia neobsahuje dokument s názvom „ST-04 Prestrešenie hlavného vstupu“.

Žiadame uchádzača, aby presne špecifikoval, o ktorú položku vo výkaze výmer sa jedná (presný názov, poradové číslo položky, v ktorom súbore a hárku sa nachádza), a o ktorý výkres ide.

Verejný obstarávateľ chce pripomenúť všetkým uchádzačom/záujemcom, že predpokladom na vypracovanie kvalifikovanej ponuky je podrobné oboznámenie sa so súťažnými podkladmi a ich prílohami.

Verejný obstarávateľ zároveň konštatuje, že účelom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov je odstraňovanie nezrovnalostí, dopĺňanie prípadných chýbajúcich údajov, vysvetľovanie skutočností už uvedených v súťažných podkladoch. Účelom vysvetľovania súťažných podkladov nie je konkretizovanie položiek, ktoré sa v súťažných podkladoch (v projektovej dokumentácii) nachádzajú, sú jednoznačné, čiže otázky záujemcu v takomto prípade vyplývajú iba z nedostatočného naštudovania si súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zasiela odpovede všetkým známym uchádzačom/záujemcom a následne ich zverejňuje v profile verejného obstarávateľa predmetnej zákazky.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné vysvetlenie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom/záujemcom, že vysvetlením súťažných podkladov nedochádza k podstatnej zmene a preto lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, t.j.: do 09.04.2025 do 10:00 hod.

S úctou,

Beáta Fulnečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa