LEGENDA

- HSP — Ústredňa HSP
- Záložný akumulátor
- Nástenný reproduktor
- Stropný reproduktor
- Manuálny-tlačidlový hlásič požiaru
- Stanica hlásateľa 8 tlačidiel
- Kabeláž ovládacie tlačítka 1x2x0,8
- Kabeláž reproduktorové linky

LEGENDA MIESTNOSTI:

?.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			
			DRUH PODLAHY		STENY	STROP
			SO 02 BLOK B			
B0.01	SCHODISKO	10,5	KAMEŇ – POLYURETÁN.	P10	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.02	CHODBA	9,7	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.03	SKLAD	11,0	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.04	SKLAD	25,0	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.05	SKLAD	24,5	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.06	SKLAD	34,6	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.07	SCHODISKO	10,5	KAMEŇ – POLYURETÁN.	P10	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.08	CHODBA	9,7	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.09	SKLAD	11,0	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.10	SKLAD	25,0	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.11	SKLAD	24,5	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
B0.12	SKLAD	34,6	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
			SO 02 BLOK C			
C0.01	CHODBA	15,1	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.02	SKLAD	5,8	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.03	SKLAD	6,3	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.04	ÚMYVÁREŇ	12,5	POLYURETÁN. PODL.	P11	KERAMICKÝ OBKL.	VPC OMIETKA
C0.05	KUCHYNKA	7,2	BETÓN. P. / NÁTER	P9	KERAMICKÝ OBKL.	VPC OMIETKA
C0.06	CHODBA	6,8	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.07	DIELŇA	40,8	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.08	SKLAD	20,4	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.09	SKLAD	18,6	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.10	SKLAD	28,6	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.11	SKLAD	11,6	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.12	ROZVÁDZAČ NN	20,8	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.13	SKLAD	7,0	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.14	CHODBA	16,3	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.15	PÔVODNÁ KOTOLŇA	54,6	BETÓN. P. / NÁTER	–	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.16	SKLAD	81,0	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.17	SKLAD	7,1	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.18	CHODBA	6,7	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
C0.19	SKLAD	13,7	BETÓN. P. / NÁTER	P9	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
	SPOLU	611,3300				

Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
- ochrana malým napätím SELV

Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche:
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TNS
- ochrana malým napätím SELV

Prostredie: 3.1.1. – základné

SYSTÉM:

230V AC 50Hz napájanie Gstredne
2 AC 100V 50Hz–16kHz – reproduktorový rozvod HSP

ČÍSLOVANIE:

HSP 1/3/3W číslo linky/poradie reproduktora/odbočka reproduktora

POZNÁMKA

- KABELÁŽ – REPRODUKTOROVÉ LINKY č.1 – 2x2,5 B2ca(s1,d0,a1) E30
  KABELÁŽ – REPRODUKTOROVÝCH LINIEK č.2 až č.6 – 2x1,5 B2ca(s1,d0,a1) E30
  KABELÁŽ – OVLÁDACIE TLAČÍTKA 1x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1).
- LINKY VIESŤ POD OMIETKOU V OCHR. FLEX. TRUBKÁCH, V LIŠTÁCH, V PRIESTOROCH S SDK PODHĽADOM NA PRÍCHYTKÁCH PO STROPE.
- TRASA PRE TLAČÍTKA – BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI, V PODHĽADE NA PRÍCHYTKÁCH, PO STENÁCH POD OMIETKOU.
- TRASY REPRODUKTOROVÝCH LINIEK MUSIA BYŤ VYHOTOVENÉ S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU. V SÚLADE S STN EN 54–16, ŽE STANOVENÁ NA DVOJNÁSOBOK ČASU EVAKUÁCIE, NAJMENEJ VŠAK 30 MIN.
- TLAČÍTKA V KLUDOVOM STAVE KONTAKTY NC. VŠETKY KONTAKTY TLAČIDIEL ZAPOJIŤ DO SÉRIE. MONT. VÝŠKA cca 1500mm.
- REPRODUKTORY SKRINKOVÉ INŠTALOVAŤ NA STENY – MONT.VÝŠKA SKRINKY POD STROP.
- REPRODUKTORY STROPNÉ MONTOVAŤ DO SDK V KOORDINÁCII SO SVIETIDLAMI A VZT.
- V SUTERÉNE KABELÁŽ PRIZNANÁ PO POVRCHU NA PRÍCHYTKÁCH



0,000 = 399,600 m.n.m

PEČIATKA:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA
KONTROLOVAL:	ING. LUMÍR PELIKÁN
VYPRACOVAL:	ING. PELIKÁN LUMÍR

HLINA s.r.o.
člen združenia právnických osôb

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Rekonštrukcia administratívnej budovy
Komenského ulica - úrad BBSK

STAVBA: k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1

PROFESIA: **E10 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU**

NÁZOV VÝKRESU: PODORYS 1.PP - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

FORMÁT	10xA4
DÁTUM	12/2023
STUPEŇ	DSP/DRS
MIERKA	1:100
Č. VÝKRESU	01