



LEGENDA	
	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE

- POZNÁMKY:
- ZARIADENIE KOTVÍ NA NOSTNÚ KONŠTRUKCIU ZAVITÝMI TYČMI M8-M10
 - PRED KOTVENÍM STATIK POSÚDI OĽOSNOSŤ KONŠTRUKCIE - V PRÍPADE POTREBY ZARIADENIA KOTVÍ NA OCELOVÚ KONŠTRUKCIU
 - VNÚTORNÉ JEDNOTKY SYSTÉMU NAPOJÚ NA KANALIZÁCIU - ODVOD KONDENZÁTU - ZABEZPEČÍ PROFESIA ZDRAVOTECHNIKA
 - VONKAJŠIE JEDNOTKY NAPOJÚ NA EL. PRÚD - ZABEZPEČÍ PROFESIA ELEKTROINŠTALÁCIE
 - S CHLADIARENSKÝM ROZVODOM POTIAVŇŤ AJ KOMUNIKAČNÝ KABELIŽ ZARIADENÍ PODLA TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU
 - POŽIARNE PRESTUPY KORDINOVÁŤ S PROFESIOU POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
 - VONKAJŠIE JEDNOTKY KOTVÍ NA OCELOVÝ RAM NA STRECHE, ALT. NA ANTIVIBRAČNÚ PODLAHOVÚ KONZOLU
 - JEDNOTKU ZABEZPEČIŤ PROTI NÁRZODOM VETRU
 - PRIERAZY V STR. KONŠTR. NA PRESTUPY POSÚDI STATIK

UPOZORNENIE:

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2003 Z.Z., KAŽDÁ ZMENA A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA ODKONZULTOVAŤ AUTOROM ALEBO ZOPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.

STAVENIE JE POVOĽNÉ REALIZOVAŤ PRÁCE PODLA PLATNÝCH NÓRM, VÝROBNÝCH POSTUPOV, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.

VŠETKY ZMENY KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVENÝCH PRÁČ A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE NUTNE KONZULTOVAŤ HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZOLTÁN FARKAS		
HLAVNÝ PROJEKTANT TJB:	ING. IMRICH ŠÁNK A PHD.		
VYPRACOVAL:	ING. IMRICH ŠÁNK A PHD.		
INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23	FORMÁT	297x1470mm
	Rekonštrukcia administratívnej budovy	DÁTUM	10/2023
	Komenského ulica - úrad BBSK	STUPEŇ	DSP/DRS
MIESTO STAVBY	k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1	MIERKA	Č. VÝKRESU
PROFESIA	CHLADENIE	1:75	003
PREDMET VÝKRESU	Podpory 3.NP		