



NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:	
~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C	~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S	=18V DC, ~9V AC
OCHRANA PRED ŰRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:	
ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIU, KRYTMI NA ZARIADENIACH	
NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN, DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRÚDOVÝM CHRĀNIČOM	
PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:	
POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 007/CHM/2024	
POZNĀMKY:	
PRI VÝBERE SVETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKROČÍŤ POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH. SPÍNAČE PRE OVLĀDANIE SVETIDIEL SA INŠTALUJÚ NA MIESTACH VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ŰROVŇOU PODLAHY. ZÁSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDÚ INŠTALOVANÉ +1,20M A +0,60M OD PODLAHY. OSTATNÉ ZÁSUVKY SA NAINŠTALUJÚ +0,40M OD PODLAHY. VODIČE A KĀBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU, PRÍPADNE DO KĀBLOVÝCH CHRĀNIČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO PODHLADU. SPINAČE A ZÁSUVKY SA OSADIA DO PRÍSTROJOVÝCH KRABÍČ TYPU K068, RESP. KP68. SPĀJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO VYPÍNAČOCH A V ZÁSUVKÁCH.	

Tabulka miestností 1.PP		
Č.	Název miestnosti	Plocha (m2)
0.01	Schodisko	16,45
0.02	Sklad	2,97
0.03	Chodba	50,68
0.04	Šatne	60,44
0.05	Šatne	26,51
0.16	Tech.m.	8,86
0.17	Výťah	2,86

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TREŠTNÉ PODĽA § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!			
INVESTOR	Stredná zdravotnícka škola J. Kozáčka 4, Zvolen		
NÁZOV STAVBY	Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene		
MIESTO/Č. PARCELY	Zvolen k.ú.: Zvolene č.p.: 182/1		
AUTORI	Ing. Marek Mečír		
GP	Ing. Marek Mečír		
HIP	Ing. Marek Mečír		
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Peter Zeman, registračné číslo: 108/4/2009, EZ-P-E2-A		
VYPRACOVAL	Peter Chmela, registračné číslo: 0145/20/16/EZ/P/E2-A	FORMÁT	2 x A4
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTALÁCIA NN	MIERKA	1:50
PS, SO	SO 01	DÁTUM	04/2024
OBSAH VÝKRESU	Napojenie výťahu - suterén	STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU DSRS E-01

