



LEGENDA PRÍSTROJOV A SVETELNÝCH VÝVODOV  
POZRI VÝKRES č.: E-06!

NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:	
~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C	~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S	=18V DC, ~9V AC
OCHRANA PRED ŪRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:	
ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIU, KRYTMI NA ZARIADENIACH	
NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN, DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRÚDOVÝM CHRĀNIČOM	
PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:	
POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 007/CHM/2024	
POZNĀMKY:	
<p>PRI VÝBERE SVIETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKROČIŤ POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH.</p> <p>SPÍNAČE PRE OVLĀDANIE SVIETIDIEL SA INŠTALUJÚ NA MIESTACH VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ŪROVŇOU PODLAHY. ZÁSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDÚ INŠTALOVANÉ +1,20M A +0,60M OD PODLAHY.</p> <p>OSTATNÉ ZÁSUVKY SA NAINŠTALUJÚ +0,40M OD PODLAHY. VODIČE A KÁBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU, PRÍPADNE DO KÁBLOVÝCH CHRĀNIČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO PODHLADU.</p> <p>SPINAČE A ZÁSUVKY SA OSADIA DO PRÍSTROJOVÝCH KRABÍC TYPU K068, RESP. KP68.</p> <p>SPĀJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO VYPÍNAČOCH A V ZÁSUVKÁCH.</p>	

Tabulka miestností 2.NP		
Č.	Název miestnosti	Plocha (m2)
2.01	Schodisko	58,11
2.04	Chodba - Blok B	65,53
2.18	Učebňa	64,80
2.24	Výťah	2,85

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!			
INVESTOR	Stredná zdravotnícka škola J. Kozáčka 4, Zvolen		
NÁZOV STAVBY	Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene		
MIESTO/Č. PARCELY	Zvolen k.ú.: Zvolene č.p.: 182/1		
AUTORI	Ing. Marek Mečír		
GP	Ing. Marek Mečír		
HIP	Ing. Marek Mečír		
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Peter Zeman, registračné číslo: 108/4/2009, EZ-P-E2-A		
VYPRACOVAL	Peter Chmela, registračné číslo: 0145/20/16/EZ/P/E2-A	FORMÁT	2 x A4
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTALÁCIA NN	MIERKA	1:50
PS, SO	SO 01	DÁTUM	04/2024
OBSAH VÝKRESU	ZÁSUVKOVÉ OBVODY - 2.NP - učebňa 51	STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU
		DSRS	E-02

