


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	Schodiště hala	32,73	115	Sklad	5,70
102	Učebna	75,15	116	Sklad	11,85
103	Jídlna	50,10	117	Škrabka zeleniny	10,35
104	Kuchyně	36,28	118	Přípravná	13,02
105	Chodba	10,31	119	Sklad	6,82
106	Sklad	6,48	120	WC děti	5,82
107	Kancelář	13,69	121	Prádelna	16,60
108	Sklad	14,57	122	Kotelna	15,75
109	Předsň	4,57	123	Sklad	18,35
110	WC personál kuchyně	1,35	124	Chodba	14,85
111	Sprcha personál kuchyně	1,30	125	Sklad	24,38
112	Šatna personál kuchyně	9,25	126	Předsň	4,57
113	Chodba	14,53	127	WC děti	1,35
114	Sklad	18,00	128	Sprcha děti	1,30

LEGENDA POTRUBÍ:

- ÚTP – VYTÁPĚNÍ – PROPOJENÍ MEZI KOTLÍ A R/S – PŘÍVOD; 0,25MPa; 60°C – UHLÍKOVÁ OCEĽ
- ÚTV – VYTÁPĚNÍ – PROPOJENÍ MEZI KOTLÍ A R/S – VRAT; 0,25MPa; 50°C – UHLÍKOVÁ OCEĽ
- ÚTP – VYTÁPĚNÍ – PŘÍVOD; 0,25MPa; 60°C – UHLÍKOVÁ OCEĽ
- ÚTV – VYTÁPĚNÍ – VRAT; 0,25MPa; 45°C – UHLÍKOVÁ OCEĽ
- ÚTE – EXPANZNÍ POTRUBÍ; 0,25MPa; 45°C – UHLÍKOVÁ OCEĽ
- SV – STUDENÁ VODA; 0,6MPa; 10°C – PP-RCT – 25x2,8MM
- TV – TEPLÁ VODA; 0,6MPa; 55°C – PP-RCT – 25x3,5MM
- TVC – CÍRKULACE TEPLÉ VODY; 0,6MPa; 55°C – PP-RCT – 20x2,8MM
- ZP – VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU NTL – 2KPa – OCELOVÉ "ČERNÉ" POTRUBÍ
- SVD – DOPLŇOVACÍ POTRUBÍ DO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ; 0,25MPa – UHLÍKOVÁ OCEĽ
- VO – VOLNÝ ODPAD – POTRUBÍ PP-HT – DO KANALIZACE

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	PROVEDL

VEDOUCÍ ÚKOLU:	NAVrhoVAL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div>PASSIVE ARCHITECTURE</div> <div><small>Přemysla Otakara II, 2476, Uherský Brod 688 01 tel.: +420 774 951 722, mail: belak@passarch.cz</small></div>	
ING. M. BĚTÁK	ING. M. BĚTÁK	ING. M. BĚTÁK	ING. M. BĚTÁK		
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod					
NÁZEV AKCE:				JMÉNO SOUBORU:	-
MŠ SV. ČECHA - REKONSTRUKCE KOTELNY				MÍSTO STAVBY:	Uherský Brod
				POČET A4:	4x A4
				STUPEŇ:	PPS
				DATUM:	11/2018
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
DISPOZICE CÍRKULAČNÍHO OKRUHU TV				1:75	04