



LEGENDA OZNAČENIA

- STUDENÁ PITNÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH
- TEPLÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH
- POŽIARNÝ VODOVOD - OCEĽOVÉ POTRUBIE

LEGENDA ZARIADENÍ

HZ    HYDRANTOVÉ ZARIADENIE S NAVIJÁKOM A TVÁROVO STÁLOU HADICOU DL. 30 M S MIN. PRIETOKOM Q=59 L/MIN

POZNÁMKA

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH. AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY ZARIAĐOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU. VÝŠKA NAPOJENIA ZARIADENÍ PODĽA POUŽITÝCH HYG. ZARIADENÍ

Autor návrhu		Ing. arch. Mário Regec		ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa			
Miesto stavby		p.č.: 1869/17, /37, /40, k.ú.: Tornaľa		Číslo zákazky	2020-300
Názov stavby		SOŠ TORNAĽA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA - BUDOVA SOŠ		Formát	4 x A4
Objekt				Dátum	11/2020
Obsah		ZDRAVOTECHNIKA		Stupeň	DSP+DRS
Časť				Mierka	1:75
		TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Číslo výkresu	05