



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO,
ODBOR NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESÍ
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 09.04.2025

V e c :

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 2

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky **„Výhybňa Slatinka, diaľkové ovládanie“** vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 137997-2025 vo Vestníku Európskej únie č. S 43/2025 dňa 03.03.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2025 pod značkou 4459 - MSP dňa 04.03.2025 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) nasledovne:

Otázka 1 (zo dňa 07.04.2025 17:20)

„PS 03 Diaľkové ovládanie NZE, EOv a VO Výh. Slatinka

Domnievame sa, že projektové zadanie nie je v súlade s „Povoľovacím listom ŽSR č. PL 07/06E“. Žiadame Obstarávateľa o preverenie/objasnenie a vysvetlenie či tomu tak je skutočne.“

Odpoveď

PL07/06E s dodatkami, konkrétne viď dodatok 2 rieši EOv od dodávateľov OHL ŽS Brno, a.s., Elektrolina Praha, a. s. a EŽ Praha, a. s. vrátane riadiaceho systému umožňujúceho „miestne, diaľkové a ústredné ovládanie EOv“ v zmysle požiadaviek súťažných podkladov, kde sa požaduje ovládanie z nadradenej ŽST Zvolen, nákladná stanica. Máme za to, že aplikácia EOv v zmysle daného PL je v súlade so zadáním, ako aj s koncepciou rozvoja riadenia EOv/VO O450.

Je na rozhodnutí budúceho zhotoviteľa, ktorý zo schválených systémov bude realizovať. Nakoľko sa jednotlivé systémy v detailoch vzájomne odlišujú, nie sú v PD podrobne rozpracované. PD bude musieť doplniť úspešný uchádzač na základe toho aký systém si vyberie.

Otázka 2 (zo dňa 07.04.2025 17:20)

„PS 03 Diaľkové ovládanie NZE, EOv a VO Výh. Slatinka

Nie je známe, aké sú pôvodné topné tyče a v akom sú stave. Žiadame Obstarávateľa o preverenie/objasnenie a vysvetlenie.“

Odpoveď

Tyče elektrického ohrevu vo výhybkách sú pravidelne kontrolované a revidované v zmysle interných predpisov ŽSR, pričom ich stav je z hľadiska funkčnosti vyhovujúci a nevykazujú známky poruchovosti.

Otázka 3 (zo dňa 07.04.2025 17:20)

„PS 03 Diaľkové ovládanie NZE, EOv a VO Výh. Slatinka

Domnievame sa, že prenos stavu NZE nie je podľa štandardov ŽSR a máme za to, že zobrazovanie stavu nebude na energetickom dispečingu EE. Žiadame Obstarávateľa o preverenie/objasnenie.“

Odpoveď

Pre signalizáciu stavu požadujeme schopnosť komunikácie riadiacej jednotky NZE s dátovým portálom DP-EE cez prenosovú cestu LAN ŽT určeným typom protokolu MODBUS.

Uvedený spôsob prenosu dát sa štandardne využíva v celej sieti ŽSR pri inštalácii nových zdrojov NZE.

S pozdravom

ŽSR