

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:  
 OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:  
 OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
 ZÁBRANY ALEBO KRYTY  
 OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:  
 OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE  
 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA









EURÓPSKA ÚNIA  
 Kohézny fond  
 OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
 DOPRAVY  
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Súradnicový systém: JTSK03  
 Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava V zastúpení:		 <b>DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA</b> DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava	 <b>REHING CONSULT</b> REMING CONSULT, a.s., Lakeside 02 Tomášikova 64A, 831 03 Bratislava
Zákazkové číslo:			

Zodpovedný projektant stavby::	Ing. Vladimíra Rožoková		 REHING CONSULT, a.s., Lakeside 02 Tomášikova 64A, 831 03 Bratislava
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová		
Navrhol - vypracoval:	Ing. Milan Bobuľa		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Miesto stavby:	MČ Bratislava – Ružinov		Okres:
		Bratislava II	
Investor - stavebník:	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava		
Stavba:	Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce - pre časť 4: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho		
Objekt:	Káblová prípojka NN - kontajnerová meniareň Bojnická - 26		
Názov prílohy:	Schéma		
Stupeň - účel:		DRS	
Zákazkové číslo:		2117	
Dátum:		01/2025	
Počet A4:		2-xA4	
Mierka:		-	
Časť:		D	
Číslo PS/ SO:		SO 15	
Príloha:		3	
		Súprava:	