



Elektronicky

Všetkým známým uchádzačom/
záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-00403	Vybavuje/linka Fulnecková Beáta, +421 949 014 600	Banská Bystrica 22.04.2025
-----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 3.

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb SALUSTIA, Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirt 189, 991 22 Čeláre

Predmet zákazky: Zabezpečenie dodávky tepla pre vykurovanie objektov ZSS Salustia – SZSZI Salustia

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 45/2025 dňa 05.03.2025 pod zn. oznámenia č. 4548 – MSS a v Úradnom Vestníku EÚ č. 140936-2025 (OJ S 44/2025 04/03/2025) zo dňa 04/03/2025

Postup: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Typ zákazky: zákazka na poskytnutie služieb

Dňa 17.04.2025 bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na jej základe v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Dobrý deň prajeme,

1. Žiadame verejného obstarávateľa o predloženie rozptylovej štúdie k strednému zdroju znečistenia. V prípade, že takouto štúdiou nedisponujete, poprosíme vyjadrenie, kto bude objednávateľ a platca, takejto štúdie. Táto štúdia má vplyv na celkovú cenu zákazky a vôbec možnosť skolaudovania predmetu zákazky.

2. V nájomnej zmluve v článku IX. bod 9.1. sa uvádza, "Nájomca je povinný si zabezpečiť najneskôr do 1 jedného roka odo dňa účinnosti tejto zmluvy dodávku elektrickej energie do Predmetu nájmu a v plnom rozsahu si zabezpečovať a uhrádzať jej dodanie a spotrebu." Je zo strany obstarávateľa predpokladaná možnosť zriadenia vecného bremena na pozemkoch spoločnosti EUROAGRO Bušince, s.r.o., nakoľko je nutné viesť elektrickú NN prípojku po ich pozemku? V cenovej kalkulácii je potrebné zahrnúť aj náklady a výšku odplaty na zriadenie vecného bremena, ako aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku.

3. Bola zo strany verejného obstarávateľa podaná žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia do distribučnej siete v správe SSD? Táto skutočnosť má vplyv na cenu a na splnenie vašej požiadavky na vybudovanie elektrickej NN prípojky.“

Odpoveď na otázku č. 1:

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že

1. Nakoľko Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožadoval vypracovanie rozptylovej štúdie v rámci stavebného konania, rozptylovou štúdiou nedisponujeme. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie, takáto štúdia nie je potrebná. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie požadoval od nás len stanovenie minimálnej výšky komína podľa VESTNÍKA MŽP SR ročník IV 1996 čiastka 5 odsek, v rámci tejto požiadavky sme dostali od projektanta nasledovné vyjadrenie, ktoré dostal od kominára:

"Naštudoval som si podklady k danému prípadu. Posielam info k minimálnej výške komína nad strechou. Podľa všetkého sa jedná o 3x odvod spalín:

1x od ATMOS DC 50S

2x od SCHMID UTSD240/260kW

Obidva prípady spadajú pod normu:

*STN15287 – vyústenie nad plochou strechou (atikou) pre spotrebiče na pevné palivá – minimálne 1m
Pre vyústenie nad šikmou strechou pre spotrebiče na pevné palivá – minimálne 1m kolmo na rovinu strechy.*

Vyhláška 410/2012 pre tento prípad minimálnu výšku ďalej neupravuje, nakoľko sa jedná o spotrebiče do 300kW (keďže má každý kotol vlastný komín, výkony sa nesčítavajú, aj keď sú komíny blízko seba).

Ak by som navrhoval komíny, použil by som uvedené podmienky. Tu sa však jedná o minimálnu účinnú výšku komína, ktorú skôr ovplyvní dosiahnutie dostatočného komínového ťahu. Počítané v KESA Aladin.

Pre ATMOS DC 50S vychádza účinná výška cca 9,5m (pôvodný komín podľa podkladov PDF) dostatočná, pri dymovode DW25 a komínovej vložke od DN200 (nie menej).

Pre SCHMID UTSD240/260kW vychádza účinná výška cca 9,5m (pôvodný komín) podľa podkladov PDF) dostatočná, pri dymovode DW25 DN250, komínovej vložke DN350 (nie menej).

Nová vyhláška 248/2023 je z hľadiska časti „POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK“ takmer totožná s predošlou 410/2012, čo sa týka výšky vyústenia nad strechou (šikmá, plochá, rozdelenie spotrebičov podľa výkonov...) nie je tam zmena.“

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažnú dokumentáciu o nasledovnú prílohu – list z Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ktorý medzičasom verejný obstarávateľ obdržal, ako aj postup výpočtu výšky komína podľa VESTNÍKA MŽP SR ročník IV 1996 čiastka 5 odsek:

03_01_list z OU VK_postup vypoctu vysky komina podla VESTNiKA MZP SR r_IV



03_01_list z OU
VK_postup vypoctu

2. Nie, so spoločnosťou EUROAGRO Bušince, s.r.o. nemáme predrokovánú žiadnu možnosť zriadenia vecného bremena. Elektrickú prípojku je možné viesť aj popri plote nášho zariadenia, ale existujú aj iné možnosti pripojenia sa do elektrickej siete. Odporúčame konzultovať ich priamo so spoločnosťou SSD a zvážiť najvhodnejší variant.

3. Nie, žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia do distribučnej siete v správe SSD nebola zaslaná SSD. V rámci prípravy VO sa uskutočnil len telefonický rozhovor, kde sme sa informovali ohľadom pripojenia do distribučnej siete a tam sme dostali kladné ústne stanovisko.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné vysvetlenie a doplnenie zohľadnili vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

2. Oznámenie o doplnení súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že dopĺňa súťažnú dokumentáciu o nasledovné dokumenty/prílohu:

03_01_list z OU VK_postup vypočtu vysky komina podľa VESTNiKA MZP SR r_IV

Verejný obstarávateľ zasiela odpoveď spolu s prílohou všetkým známym uchádzačom/záujemcom a následne ju zverejňuje v profile verejného obstarávateľa predmetnej zákazky.

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom/záujemcom, že vysvetlením súťažných podkladov nedochádza k podstatnej zmene a preto lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, **t.j.: do 23.04.2025 do 10:00 hod.**

S úctou,

Beáta Fulnečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa