
BESTPROJEKT

Pitterova 2855
130 00 Praha 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1108608443

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 11.05.2020

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE,a.s.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN 22kV s názvem stavby: „**Sportovní hřiště ZŠ Severovýchod Zábřeh – objekt D.1.1.3 Běžecký chodník**“ parc.č. 2204/9 v k.ú. Zábřeh na Moravě. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení VN 22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. OP zemního kabelového vedení činí **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN (podle zák. č. 79/1957 Sb., vládního nařízení č 80/1957 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno)

souhlasíme s realizací výše uvedené stavby, dle předloženého situačního snímku, za následujících podmínek:


- Výstavbou běžeckého chodníku nesmí dojít ke snížení hloubky uložení zemního kabelového vedení VN dle ČSN 33 2000-5-52, které je stavbou dotčeno
- skutečná trasa a hloubka dotčeného podzemního vedení VN musí být protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. před zahájením stavby
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS,
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby

- před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření č. 1108608443 lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby, a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost vyjádření 1 rok.

S pozdravem



Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava

 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035 246