









LEGENDA

- 
- VONKAJŠÍ DOMOVÝ PLYNOVOD NTL–OCEL–DN50–PN2.0kPa

SPÁD POTRUBIA 0,3%

SMER PRŮDENIA PLYNU

REDUKCIA POTRUBIA

PODPERA (ZÁVES)

CHRÁNIČKA

OBJEKTOVÝ UZÁVER PLYNU – GULOVÝ ZÁVITOVÝ KOHÚT NA PLYN, TYP FUTURGAS FIV.80010 FF, DN50, PN5

EXISTUJÚCA MaRZ–MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA

POZNÁMKA

- LEGENDA A ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ–POZRI SCHÉMU ZAPOJENIA
- AKO MATERIÁL NA PLYNOVÉ POTRUBIE VEDENÉ VZDUŠNE SÚ NAVRHNUTÉ OCELOVÉ RÚRKY HLADKÉ ČIERNE SPÁJANÉ ZVAROVANÍM, BEZŠVOVÉ BEŽNÉ–AKOŠŤ 11 353.1,
- PODLA PROJEKTU DODRŽAŤ SPÁD PLYNOVÉHO POTRUBIA, PRESTUPY MURIVOM OPATRIŤ OCHRANNOU RÚRKOU – OCELOVÝMI CHRÁNIČKAMI
- PLYNOVÉ POTRUBIE VIEŠŤ OD OSTATNÝCH INŠTALÁCIÍ TAK, ABY MEDZI POVRCHMI JED–NOTLIVÝCH POTRUBÍ BOLA VZDIALENOSŤ MIN. 100 mm
- PODLA STN DODRŽAŤ ULOŽENIE PLYNOVÉHO POTRUBIA – VZDIALENOSTI PODPIER A ZÁ–VESOV PODLA DIMENZIE POTRUBIA NÁSLEDOVNE:

–DN10 2,25m

–DN15 2,75m

–DN20 3,00m

–DN25 3,50m

–DN32 3,75m

–DN40 4,25m

–DN50 4,75m

–DN65 5,50m

Autor:		patrikpanda s.r.o., Lúčna 379, Zemplínske Hradište			STAVBIS, s.r.o.	
Projektant stavby:		Ing. arch. Patrik Panda			Zimná 83	
Zodp. projektant:		Ing. Rastislav Husár			Spišská Nová Ves	
Vypracoval:		Ing. Radoslav Kollár			tel.: 053-44 13839, e-mail: rhusar@stonline.sk	
Stavebník: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov				Číslo zákazky:	05/2019	
Názov a miesto stavby: ul. Škultétyho, č.p. 3822/12, Trebišov OBNOVA MESTSKEJ PLAVÁRNE V TREBIŠOVE				Formát:	3 x A4	
				Dátum:	11/2019	
				Mierka:	1:200	
				Stupeň:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	
Objekt:		SO 02 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIA		Časť:	PL	
Obsah:				Archívne číslo:		Číslo výkresu:
SITUAČNÝ VÝKRES - PÔDORYS				02-PL-03-05/19		02-PL-03