

POZNÁMKA

- LEGENDA A ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ – POZRI SCHÉMU ZAPOJENIA KOTOLNE
- ROZVOD ÚVK NAVRHNUTÝ Z RÚROK OCELOVÝCH HLADKÝCH BEZŠVOVÝCH, MAT.11 353.0, ROZVOD OPATRIŤ ZÁKLADNYM A DVOJNÁSOBNÝM KRYCÍM SYNTETICKÝM NÁTEROM A TEPELNOU IZOLÁCIOU–TEPELNOIZOLAČNÝMI TRUBICAMI IZOFLEX HR.20mm
- ROZVOD ZTI NAVRHNUTÝ Z RÚROK OCEL. ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH, MAT.11 353, ROZVOD STUDENEJ VODY OPATRIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU–TEPELNOIZOLAČNÝMI TRUBICAMI IZOFLEX HR.10mm
- PODLA PROJEKTU DODRŽAŤ SPÁD A ULOŽENIE POTRUBIA, NAJVYŠŠIE MIESTA ROZVODU OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILMI, NAJNIŽŠIE MIESTA OPATRIŤ VYPUŠŤACÍMI VENTILMI
- LEŽATÝ ROZVOD VEDENÝ V DVOCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNIACH–PRIMÁRNY OKRUH VEDENÝ VO VÝŠKE 2800 mm, SEKUNDÁRNY OKRUH VEDENÝ VO VÝŠKE 2400mm NAD PODLAHOU KOTOLNE
- POPIS VETRANIA KOTOLNE A ODVODU SPALÍN Z KOTLOV – POZRI DIEL PLYNOFIKÁCIA TEJTO PD

Autor:	patrikpanda s.r.o., Lúčna 379, Zemplínske Hradište		STAVBIS, s.r.o. Zimná 83 Spišská Nová Ves
Projektant stavby:	Ing. arch. Patrik Panda		
Zodp. projektant:	Ing. Rastislav Husár	Husár	tel.: 053-44 13839, e-mail: rhusar@stonline.sk
Vypracoval:	Ing. Radoslav Kollár		
Stavebník: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov			Číslo zákazky: 05/2019
Názov a miesto stavby: ul. Škultétyho, č.p. 3822/12, Trebišov OBNOVA MESTSKEJ PLAVÁRNE V TREBIŠOVE			Formát: 3 x A4 Dátum: 11/2019 Mierka: 1:25
Objekt: SO 02 - BAZÉNOVÁ TECHNOLÓGIA	Časť: UVK		Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
Obsah: REZ B-B KOTOLNE			Archívne číslo: 02-UVK-07-05/19 Číslo výkresu: 02-UVK-07