



POZNÁMKA

- LEGENDA A ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ – POZRI SCHÉMU ZAPOJENIA KOTOLNE
- ROZVOD ÚVK NAVRHNUTÝ Z RÚROK OCELOVÝCH HLADKÝCH BEZŠVOVÝCH, MAT.11 353.0, ROZVOD OPATRIŤ ZÁKLADNÝM A DVOJNÁSOBNÝM KRYCÍM SYNTETICKÝM NÁTEROM A TEPELNOU IZOLÁCIOU–TEPELNOIZOLAČNÝMI TRUBICAMI IZOFLEX HR.20mm
- ROZVOD ZTI NAVRHNUTÝ Z RÚROK OCEL. ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH, MAT.11 353, ROZVOD STUDENEJ VODY OPATRIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU–TEPELNOIZOLAČNÝMI TRUBICAMI IZOFLEX HR.10mm
- PODLA PROJEKTU DODRŽAŤ SPÁD A ULOŽENIE POTRUBIA, NAJvyššie MIESTA ROZVODU OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILMI, NAJNIŽšie MIESTA OPATRIŤ VYPUŠŤACÍMI VENTILMI
- LEŽATÝ ROZVOD VEDENÝ V DVOCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNIACH–PRIMÁRNY OKRUH VEDENÝ VO VÝŠKE 2800mm, SEKUNDÁRNY OKRUH VEDENÝ VO VÝŠKE 2400mm NAD PODLAHOU KOTOLNE
- POPIS VETRANIA KOTOLNE A ODVODU SPALÍN Z KOTLOV – POZRI DIEL PLYNOFIKÁCIA TEJTO PD

Autor:	patrikpanda s.r.o., Lúčna 379, Zemplínske Hradište			<b>STAVBIS, s.r.o.</b>	
Projektant stavby:	Ing. arch. Patrik Panda			Zimná 83	
Zodp. projektant:	Ing. Rastislav Husár	<i>Husár</i>		Spišská Nová Ves	
Vypracoval:	Ing. Radoslav Kollár			tel.: 053-44 13839, e-mail: rhusar@stonline.sk	
Stavebník: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov			Číslo zákazky:	05/2019	
Názov a miesto stavby: ul. Škultétyho, č.p. 3822/12, Trebišov <b>OBNOVA MESTSKEJ PLAVÁRNE V TREBIŠOVE</b>			Formát:	3 x A4	
			Dátum:	11/2019	
			Mierka:	1:25	
Objekt:	SO 02 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIA		Časť:	UVK	
Obsah:	REZ A-A KOTOLNE		Stupeň:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZACIU STAVBY	
			Archívne číslo: 02-UVK-06-05/19	Číslo výkresu: 02-UVK-06	