


Výkaz miestností 1. N.P.		
Č.M.	Názov	Plocha
1.01	Zádvierie 1	6.86 m²
1.02	Detská sňaťka	28.80 m²
1.03	Sňaťka učiteľky/zložná miest.	6.58 m²
1.04	Denná miest. 1	46.77 m²
1.05	Jedáleň	27.12 m²
1.06	Sociálne zar.	24.23 m²
1.07	Denná miest. 2	43.06 m²
1.08	Zádvierie 2	2.70 m²
1.09	Chodba 1	10.64 m²
1.10	Kancelária	18.46 m²
1.11	Kancelária riaditeľka	20.33 m²
1.12	WC 1	3.81 m²
1.13	Práčovňa	12.14 m²
1.14	Zádvierie 3	11.07 m²
1.15	Riaditeľka Jedáleň	8.87 m²
1.16	Sklad potravín	17.95 m²
1.17	Hrubá príprava	11.08 m²
1.18	Sňaťka	12.10 m²
1.19	Chodba 3	8.17 m²
1.20	Sklad	4.87 m²
1.21	Tech. miest.	5.33 m²
1.22	Sprcha	2.84 m²
1.23	WC 2	1.75 m²
1.24	Výlevka	1.79 m²
1.25	Kuchynňa	61.16 m²
1.26	Bio odpad	3.90 m²
1.27	Výdaj 1	11.05 m²
1.28	Výdaj 2	8.52 m²
1.29	Čistá bielizeň	10.18 m²
1.30	Sušiareň	11.77 m²
		443.70 m²

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

MATERIÁL POTRUBNEJ SIEŤE			
VZDUCHOTECHNIKA			
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE VYROBENÉ PODLA PK 12 0403, TREDA TESNOTSI POTRUBIA "A".			
KRUHOVÉ POTRUBIE TYP ŠIRO			
IZOLÁCIE POTRUBNEJ SIEŤE			
VZDUCHOTECHNIKA			
TEPELNÁ IZOLÁCIA IS1:	Všetky VZT potrubia od VZT jednotiek zariadení k.4 a k.5 smerom do exteriéru a tiež všetky VZT potrubia zariadenia k.1, k.2 a k.3 minimálne 1 m od prestupu z exteriéru do interiéru budú izolované tepelnou izoláciou zo syntetického kaučuku, samolepiacou so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm – K-Flex H Duct metal.		
TEPELNÁ IZOLÁCIA IS2:	Všetky VZT potrubia v exteriéri (na streche) budú izolované tepelnou izoláciou zo syntetického kaučuku, samolepiacou s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm – K-Flex AL CLAD.		
ULOŽENIE POTRUBIA			
VZDUCHOTECHNIKA			
VZT potrubie kolmá do stropu v rozteži závesu max.2m. Závesy je nutné realizovať z pozinkovaných elementov. Spôsob kolovania do stropu bude na oceľové kolky. K zamedzeniu prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť závesy pružne uložené cez prívýv podložku.			
LEGENDA			
HH	HORNÁ HRANA (POTRUBIA, ZARIADENIA ...)	HHT	HORNÁ HRANA TERENU
SH	SPODNÁ HRANA (POTRUBIA, ZARIADENIA ...)	DHP	DOLNÁ HRANA PODHLADU
OS	OS (POTRUBIA, ZARIADENIA ...)	HPH	HORNÁ HRANA PODLAHY
DHS	DOLNÁ HRANA STROPU		
POZNÁMKY:			
1.) VŠETKY ODSOJKY A PRECHODY ZAMERAŤ PODLA SKUTOČNOSTI NA STAVBE			
2.) PRESTUPY ČEZ STAVEBNÚ KONŠTRUKCIU MUSIA BYŤ UROBENÉ TAK, ŽE POTRUBIE BUDE OBLOŽENÉ PLŠTOU, OBMUROVANÉ A OMIETNUTE. STAVEBNÁ KONŠTRUKCIA NESMIE ZATAŽOVAŤ STENY POTRUBIA, ABY ICH NEDEFORMOVAĽA.			
3.) PRESNÁ POLOHA VZT ZARIADENÍ A DISTRIBUČNÝCH PRVKOV V PODHLADE BUDE ZAFIXOVANÁ VO VÝKRESOCH V ČASTI ARCHITECTONICKO-STAVEBNÉHO ŘEŠENIA			
4.) VŠETKY NEOKÓTOVANÉ VNÚTORNÉ POLOMERY OBLÓKOV U ŠTVORHRANNÉHO POTRUBIA BUDÚ VYROBENÉ R100			



Názov akcie	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu		SUA s.r.o. architecture	
Stavebník	Mesto Malacky		Zák.č.	2017-01
Časť	VZDUCHOTECHNIKA		Stupeň	DSP
Objekt	SO 01		Dátum	Január 2019
Výkres	Pôdorys 1.N.P.		Formát	8 x A4
Hl.projektant	Mgr. art. Martin Uhrík PhD.		Mierka	1:50
Zodp.projektant	Ing. Jaroslav Komár		Paré	Výkr.č.
Vypracoval	Ing. Jaroslav Komár		VZT-1	