



LEGENDA:

- EP EKVIPOTENCIÁLNA PRIPOJNICA
ROZVÁDZAČ

- SK, 249 8-10 ST - SVORKA KRIŽOVÁ
SO, 267 - SVORKA ODKVAPOVÁ
SS, 249 8-10 ST - SVORKA SPOJOVACIA
SP, 280 8-10 - SVORKA PRIPAJACIA
SJ, 253 10X16 - SVORKA K ZEM. TYČI
SU - SVORKA UNIVERZÁLNA
ST - SVORKA NA OKVAPOVÉ ZVODY
SR02, 256 A-DIN 40 FT - SVORKA SPOJOVACIA ODOBOČNÁ
SR03, 233 8 - SVORKA UZEMŇOVACIA
SKT, SUS, 1814 ST - SVORKA NA PÁSOVINU A ARMOVANIE
SZ, 249 8-10 ST - SVORKA SKÚŠOBNÁ
ZT, 219 20 OMEX FT - ZEMNIAČKA TYČ
JD, JP - ZVODOVÁ TYČ
DJ, 113 Z-16 - DRŽIAK ZVODOVEJ TYČE
OS - OCHRAN. STRIEŠKA ZVODOVEJ TYČE
PV - PODPORA VEDENIA
DU - OCHRANNÝ UHOLNÍK
DUZ - DRŽIAK OU

- VODIČ FeZn8, FeZn10, RD 8-FT, RD 10
— VODIČ FeZn30x4, 5052 DIN 30X4

NAVRHOVAL	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VED.PROJEKTU	DUEL -ELEKTROSYSTEM,s.r.o.	
Ing.DULANSKÝ	Ing.DULANSKÝ	Ing.DULANSKÝ	Ing.DULANSKÝ	Mgr. Art. UHRÍK		
KRAJ BRATISLAVSKÝ		OKRES MALACKÝ			FORMÁT	4A4
INVESTOR MESTO MALACKY					DÁTUM	01/2019
ODBERATEL MESTO MALACKY					STUPEŇ	SP
NÁZOV ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI PRE DETI DO 3 ROKOV					ZAK.Č.	2017-097
SO 01 REKONSTRUKCIA A DOSTAVBA OBJEKTU					MIERKA	1:100
BERNOLÁKOVA 4457/1,9, MALACKY					Č.VÝKRESU	LIST
ČASŤ PÔDORYS ZÁKLADOV					E03_v2	1
PREDMET VÝKRESU						
UZEMNENIE						