



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
11 038/5/2020

Vybavuje / ☎
Ing. Sokolová
0949671702

Malacky
29.04.2020

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2020 pod značkou 12819 – WYP zo dňa 06.04.2020.

V zmysle § 113 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Vám zasielame vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2020 pod značkou 12819 – WYP zo dňa 06.04.2020.

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov bolo požadované v nasledujúcich bodoch:

Otázka č. 1

V skladbe podláh v objekte sa uvádza hrúbka štrkového lôžka 100mm, v rozpočte (časť stav.časť SO01, položka č. 14) je uvedená hrúbka po zhutnení 150mm, s ktorou hrúbkou uvažovať?

Odpoveď:

Treba uvažovať s hrúbkou 150 mm .

Otázka č.2

V rozpočte, časť „stav.časť SO02“ je pri položke č. 20 – Osivo tráv, s hmotnosťou 12kg nesprávne vypočítaná celková hmotnosť 19,8 t. Prosíme o opravu.

Odpoveď:

Presun hmôt treba naceniť, tak ako je to vo výkaze výmer.

Otázka č. 3

V rozpočte, časť „stav.časť SO02“ - hmotnosť položky č. 17 – Zemina pre terénne úpravy by podľa nášho názoru nemala byť zarátaná do celkového súčtu hmotnosti a s ním spojeného presunu hmôt (pol. č. 63), presuny hmôt pri zemných prácach sa oceňujú samostatnými položkami, ako napr. pol. č. 11,12 alebo sa cena dopravy zahrnie do ceny za dodávku materiálu. Chce VO ponechať tieto hodnoty tak ako sú?

Odpoveď:

Položky treba naceniť, tak ako sú uvedené vo výkaze výmer.

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

Otázka č. 4

Vo výkrese č. 10 – rezy C1 a E je nakreslená drenážna trubica vedľa základov, avšak vo VV sa táto položka nenachádza. Uvažovať so zhotovením tejto drenáže po obvode budovy? Ak áno, prosíme o doplnenie položky do rozpočtu.

Odpoveď:

Treba naceniť to, čo je vo výkaze výmer.

Otázka č 5

V reze C1 je na hrane/ukončení terasy navrhnutý oceľový L – profil, vo VV však chýba, prosíme o doplnenie.

Odpoveď:

Tento oceľový L-profil sa nebude naceňovať.

Otázka č. 6

Výrobok dvere – D13 – vo výpise výrobkov je s plastovou zárubňou, v rozpočte s oceľovou, s ktorou verziou počítať?

Odpoveď:

Naceňuje sa oceľová zárubeň podľa popisu vo výkaze výmer.

Otázka č 7

Je vo výkaze výmer pre časť ZTI – výkopy napočítané všetky kubatury výkopov pre zhotovenie ležatých potrubí vrátane jamy pre osadenie drenážneho bloku DRENBLOK?

Odpoveď:

Výkop pre vsakovaciu jamu aj so všetkými potrebnými dodávkami a montážami je zahrnutý v položke č.21 „Vsakovací systém EKODREN montáž+doprava“ z rozpočtu časť Zdravotechnika.

Vysvetlenie obsahu tejto položky č.21 z rozpočtu časť Zdravotechnika je už zahrnuté v inej odpovedi.

S pozdravom

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Primátor mesta