

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Datová zpráva

číslo jednací: KHSJM 10853/2020/ZN/HOK
spisová značka: S-KHSJM 01912/2020
č.j. odesílatele:

vyřizuje: Ing. Alena Hegerová
tel.: 515 213 710
e-mail: alena.hegerova@khsbrno.cz

Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.

Rudoleckého 857/25

669 02 Znojmo

Znojmo dne 25. 02. 2020

Znojmo – Přímětice, Místní komunikace – Přímětice východ – I. etapa, pozemek p. č. 333/42, 333/187, 333/80, 333/2, 333/230, 333/166, 4462/8, 4462/9, 4462/10, 4462/11, 4462/12, 4462/53, 4462/52, 4462/51

- *závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví ke stavebnímu řízení*
- *žadatel: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 857/25, 669 02 Znojmo, který na základě plné moci zastupuje investora: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo*

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), vydává v souladu § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení toto závazné stanovisko:

s provedením stavby „Znojmo – Přímětice, Místní komunikace – Přímětice východ – I. etapa, pozemek p. č. 333/42, 333/187, 333/80, 333/2, 333/230, 333/166, 4462/8, 4462/9, 4462/10, 4462/11, 4462/12, 4462/53, 4462/52, 4462/51“ se

s o u h l a s í

Souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek:

- Veškeré použité výrobky a materiály pro prodloužení vodovodu budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Na KHS JmK budou předloženy rozborů vody v kráceném rozsahu z prodlužovaných částí vodovodního řádu dle § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Výše uvedené náležitosti budou doloženy na KHS JmK se žádostí o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 12. 02. 2020 jste požádal o vydání závazného stanoviska k dokumentaci „Znojmo – Přímětice, Místní komunikace – Přímětice východ – I. etapa, pozemek p. č. 333/42, 333/187, 333/80, 333/2, 333/230, 333/166, 4462/8, 4462/9, 4462/10, 4462/11, 4462/12, 4462/53, 4462/52, 4462/51“.

Projekt stavebních úprav lokality „Přímětice východ“ – I. etapa je v souladu s územně plánovací dokumentací schváleného územního plánu.

Předmětem předložené projektové dokumentace je vybudovat obslužnou komunikaci napojenou na silnici II/361 a na stávající místní komunikace vedoucí ke stávajícím rodinným domkům. Druh pozemních komunikací je funkční třída C – obslužné. Jedná se o komunikaci s asfaltovým povrchem délky 606,00 m. Součástí stavby bude vybudování jednostranných chodníků podél komunikace v celkové délce 258,3m s povrchem z betonové dlažby a parkovací stání podélná (před stávajícími bytovými domy) celkem 8 ks s povrchem z vodopropustné betonové dlažby. Stavba dále řeší vybudování inženýrských sítí pro budoucí zástavbu – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, vodovodní přípojky a vedení veřejného osvětlení.

Navrhované kapacity stavby vodovodního řadu „V“:

PE DN/ID 100 mm 209,0 m

Odbočení pro napojení II.etapy PE DN/ID 100mm 19,00m

Odbočení pro napojení II.etapy PE DN/ID 100mm 20,00m

Úprava napojení stávajícího řadu PVC 90mm 4,0m

Hydrant DN 80mm 4 ks

Sekční šoupě 6 ks.

Splněním výše uvedených požadavků bude ověřeno, že dodávaná voda splňuje podmínky dané právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví při zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Dokumentace v podstatných bodech vyhovuje hygienickým předpisům, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Pavel Stehlík

vedoucí oddělení

oddělení hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Znojmo

Rozdělovník: 1 x adresát
1 x KHS JmK – spis