

Správa

Obstarávateľ: Obec Smižany
Názov predmetu: Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany
Číslo spisu VO: VnPP Smižany cyklo 09/2020

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 05.10.2020 11:17:24
Od: -
Komu: Obec Smižany
Typ: Iný dokument v zákazke
Predmet: Žiadosť o vysvetlenie SP
Správa: Vo výkaze výmer pre časť Letanovce II. etapa ...

Odpovede na otázky (odpovede, spresnenia sú vyznačené farebne, za otázkou, resp. žiadosťou o spresnenie):

Vo výkaze výmer pre časť Letanovce II. etapa, položka č. 33 – Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkami systémom Road Mix hr. Do 400 mm o výmere 7658,508 m² a položka č. 34 - Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkami systémom Road Mix hr. Do 400 mm o výmere 7658,508 m². Nejedná sa o duplicitnú položku?

Položka č. 33 Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m² – 7658,508m² - je navyše (omylom z etapy I.) – oprava vo výkaze výmer s uvedením hodnoty výmery 0.

Môže verejný obstarávateľ objasniť, k čomu patria položky z výkazu výmer: Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242+A1 a Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242+A1 nakoľko sa v projektovej dokumentácii tieto frakcie kameniva nenachádzajú v žiadnej z konštrukčných vrstiev?

Kamenivo 16-32 k položke spevnenie krajníc

Kamenivo 8-16..... v I. Etape, je omylom navyše – oprava vo výkaze výmer s uvedením hodnoty výmery 0.