

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace

Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Studio A s.r.o.
Architektonická a projekční
kancelář
Strachovská 333
393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
.8797/2019H

VYŘIZUJE
Hájek

DATUM
26.11.2019

Věc: ZTV pro RD v místní části Pelhřimova - Skřýšov

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, TSO Pelhřimov souhlasí dle předložené PD se záměrem zřízení chodníků v k.ú. Skřýšov u Pelhřimova souběhem se silnicí III/1333 v km 1,287 - 1,499 (pravá strana ve směru staničení) a 1,593 - 1,849 (levá strana ve směru staničení)

Po dokončení stavebních prací požadujeme geodetické zaměření a majetkové vypořádání.

Souhlasíme s vybudováním nových napojení na silnici III/1333 v km 1,321; 1,408; 1,605 a 1,841 (levá strana ve směru staničení) a 1,408 (pravá strana ve směru staničení) v k.ú. Skřýšov u Pelhřimova.

Napojení budou se zpevněným krytem a stavební uspořádání bude takové, aby zabránilo vytékání srážkové vody na komunikaci. Napojení na silnici a čela nesmí převyšovat okraj vozovky.

Vlastník napojení na komunikaci zajišťuje jeho řádnou údržbu.

Sjezdy k jednotlivým RD budou řešeny s vlastníky parcel.

Dále se nás akce týká:

Vodovodní řad

1. 2x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,319 a 1,408.
2. Souběžné uložení vodovodního řadu u silnice III/1333 v km 1,622-1,838 (levá strana ve směru staničení).

Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.

Splašková kanalizace:

1. 2x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,317 a 1,502.
2. Souběžné uložení splaškové kanalizace u silnice III/1333 v km 1,456-1,470 (levá strana ve směru staničení).

Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.

Telefon
565 301 636
730 541 027

Bankovní spojení
18330681/0100

IČO/DIČ
00090450
CZ00090450

Telefax

Email
hajek.r@ksusv.cz

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace

Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Dešťová kanalizace:

1. 3x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,318; 1,468 a 1,502.
2. Souběžné uložení dešťové kanalizace u silnice III/1333 v km 1,456-1,470; 1,413-1,418 a 1,464-1,467 (levá strana ve směru staničení).
Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.

STL plyn:

1. 5x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,310; 1,349; 1,407; 1,444; 1,474.
2. Souběžné uložení plynovodního řádu u silnice III/1333 v km 0,760-0,898; 0,898-1,475 a 1,642-1,802 (levá strana ve směru staničení).
Hloubka krytí bude min. 0,8m. V km 0,760-0,898 požadujeme uložení do hloubky min. 1,2m pod dno vyčištěného příkopu.

Sítě veřejného osvětlení

1. 3x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,332; 1,420; 1,470.
2. Souběžné uložení sítí veřejného osvětlení v km 1,420-1,458 (pravá strana ve směru staničení) a 1,326-1,332; 1,845-1,860 (levá strana ve směru staničení).
Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.

Sdělovací vedení

1. 3x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,332; 1,420; 1,470.
2. Souběžné uložení sítí veřejného osvětlení v km 1,420-1,458 (pravá strana ve směru staničení) a 1,326-1,351 (levá strana ve směru staničení).
Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.