

# Město Pelhřimov

## Odbor hospodářský

Studio A s.r.o.  
Ing. Petr Oljnyk  
Strachovská 333  
393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
27. listopadu 2019

ČÍSLO JEDNACÍ  
OH/392/2019-2

POČET LISTŮ / PŘÍLOH  
1/3

VYŘIZUJE  
Jaroslav Poláček tel.č. 565351485  
polacek@mupe.cz

PELHŘIMOV  
4. prosince 2019

### ZTV pro RD v místní části Pelhřimova - Skryšov

Město Pelhřimov, zast. Odborem hospodářským MěÚ Pelhřimov, jako vlastník pozemků p.č. 67/1, p.č. 84/5, p.č. 85, p.č. 86/1, p.č. 113/1, p.č. 156/8, p.č. 156/9, p.č. 156/11 a p.č. 707/1 v k.ú. Skryšov u Pelhřimova, bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci stavby „ZTV pro RD místní části Pelhřimova – Skryšov“ pro vydání stavebního povolení, jejímž investorem bude Město Pelhřimov, a souhlasí s vydáním příslušných souhlasů a povolení na tuto stavbu podle předložené projektové dokumentace. Při realizaci stavby budou dodrženy zejména podmínky vyjádření VODAKu Humpolec, s.r.o. č.j. C/728/19/899 ze dne 12. listopadu 2019, Technických služeb města Pelhřimova, p.o. ze dne 4. prosince 2019 a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, ze dne 26. listopadu 2019.

S pozdravem

Mgr. Ing. Stanislav Kropáček  
vedoucí odboru hospodářského  
MěÚ Pelhřimov

**MĚSTO PELHŘIMOV**  
**HOSPODÁŘSKÝ ODBOR**  
ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ  
①

Příloha: 1x vyjádření VODAKu Humpolec, s.r.o. č.j. C/728/19/899 ze dne 12. listopadu 2019  
1x vyjádření Technických služeb města Pelhřimova, p.o. ze dne 4. prosince 2019  
1x vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o. ze dne 26. listopadu 2019



**VYJÁDŘENÍ**  
**k vodohospodářským sítím a objektům**

**Jednací číslo:** C/ 728 / 19 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k  
vodohospodářským sítím a objektům:*  
**B/ 728 / 19 / 899**

Studio A s.r.o.

Strachovská 333

Pelhřimov

**Název akce:** ZTV pro RD na pozemku p.č. 86/1 v místní části Skřýšov**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.  
Navržené vodovodní řady z potrubí PE DN 100 a DN 80 jsou umístěny v komunikacích a budou napojeny na nově budovaný vodovod v místní části Skřýšov. Vodovodní přípojky z potrubí PE DN 25 budou ukončeny na hranicích stavebních parcel vodoměrnými šachtami. Případné zvýšení tlaku vody ve vodovodních rozvodech RD si zajistí stavebníci RD na vlastní náklady.  
Navržené splaškové kanalizační řady z potrubí PVC-U DN 250 jsou umístěny v komunikacích a budou zaústěny do nově budované splaškové kanalizace v místní části Skřýšov, která je svedena do městské ČOV v Pelhřimově. Na kanalizačních řadech budou osazeny typové revizní šachty. Splaškové kanalizační přípojky z potrubí PPKGEM DN 150 budou ukončeny na hranicích stavebních parcel revizními šachtami.  
Navržené dešťové kanalizační řady z potrubí PVC-U DN 300 jsou umístěny v komunikacích a budou zaústěny do třech vsakovacích objektů s bezpečnostními přepady do dešťové kanalizace v místní části Skřýšov. Na kanalizačních řadech budou osazeny typové revizní šachty. Dešťové vody z RD a zpevněných ploch budou svedeny do akumulčních nádrží s přepady do vsakovacích objektů na jednotlivých stavebních parcelách.  
Přeložku vodovodního řadu z prameniště „Křemešník“ do vodojemu pro město Pelhřimov, který prochází po pozemku p.č. 86/1, řeší město Pelhřimov samostatnou projektovou dokumentací. Výstavbu nového vodojemu pro místní část Skřýšov včetně přívodního potrubí z prameniště a přívodního potrubí ze stávajícího vodovodu v Pelhřimově, Skřýšovské ulici, řeší město Pelhřimov samostatnou projektovou dokumentací.  
Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

**Seznam příloh :** PD**Datum:** 12.11.2019**Podpis:**



**VODAK Humpolec, s.r.o.**

Pražská 544, 396 30 Humpolec

E-mail: sekretariat@vodakhu.cz, tel. 565 533 381, fax. 565 533 307

formulář C

**Převzetí vyjádření dne :** 12.11.2019

*osobně (podpis):* \_\_\_\_\_

*poštou (adresa):* viz. adresát



## TECHNICKÉ SLUŽBY města PELHŘIMOVA

příspěvková organizace IČO 49056689  
Myslotínská ulice 1740, 393 01 Pelhřimov  
Telefon: 565/323138-9, fax: 565325638

Studio A  
Strachovská 333  
39301 Pelhřimov

Váš dopis ze dne

Naše zn:

Vyřizuje:  
Starý Vladimír

v Pelhřimově:  
4.12.2019

Věc: Vyjádření

Akce: ZTV pro RD v místní části Pelhřimova - Skřýšov

Místo: k. ú. Skřýšov

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

### Při provádění prací na majetku Města Pelhřimova budou dodrženy následující podmínky:

- výkopové práce budou prováděny v souladu s vyhláškou MěÚ Pelhřimov o provádění výkopových prací na pozemcích v majetku MěÚ Pelhřimov
- pro uvedené činnosti požádáte příslušné odbory MěÚ Pelhřimov o povolení
- investor požádá příslušný odbor MěÚ o povolení, pokud bude dotčena městská veřejná zeleň, kácení dřevin je podmíněno náhradní výsadbou na náklady investora
- povrchy komunikací, chodníky a obrubníky budou provedeny oprávněnou osobou na zhutněný zásyp
- důkladně ošetřit spáry asfaltovou záplivkou v živičných krytech dle platných norem a předpisů
- při výstavbě bude dbát, aby nepoškozoval a neznečišťoval části vozovky a okolní terén, kterých se stavba nedotýká
- odpadní znečištěné vody nebudou vylévány do městské dešťové kanalizace ani na jiný pozemek v majetku MěÚ Pelhřimov
- výkopy budou náležitě zajištěny z hlediska bezpečnosti provozu vč. změny dopravního značení, které bude osazeno na náklady žadatele
- v průběhu výstavby budou plochy v majetku města Pelhřimova dotčené výstavbou udržovány dodavatelem stavebních prací v náležitém pořádku. V případě neuposlechnutí výzvy pracovníka TSMP k úklidu, bude dotčená plocha uklizena TSMP na účet dodavatelské firmy
- po dokončení prací budou dotčené plochy v majetku města Pelhřimova protokolárně předány zástupci TSMP
- pokud nebudou doloženy hutní zkoušky, tak záruční doba hutnění zásypů bude 60 měsíců
- bude určena osoba odpovědná za dodržování pořádku, nahlášena písemně zástupci TSMP vč. kontaktu
- zhotovitel zodpovídá za únosnost konstrukce komunikací a požádá dotčené vlastníky sítí o vyjádření k ochraně přejížděných sítí
- budou nadále zachovány vtokové poměry povrchových vod
- chodníky budou vybudovány jako pojízdné o min. šířce 2m a budou zhotoveny nájezdy pro údržbu
- zádlážba chodníků a parkovišť bude odborně provedena z betonové dlažby, která je nenasákavá a max. odolná proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4
- požadujeme detail rozměrů varovných a signálních pásů dle platných norem
- zatravněné plochy budou upraveny osetím a uhrabáním na zhutněný zásyp
- sloupy veřejného osvětlení budou osazeny tak, že bude umožněna strojní údržba komunikací
- všechny chodníky a nový zpevněný mlatový povrch budou vybudovány pojízdné pro vozidla do 7,5t (tzn., že bude umožněna strojní údržba komunikací a údržba veř. zeleně)
- komunikace bude zhotovena jako pojízdná pro nákladní vozidla
- svislé dopravní značení bude osazeno tak, že bude umožněna strojní údržba komunikací
- budou dodrženy podmínky Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení-při odkrytí a před záhozem kabelu jste povinni kontaktovat zástupce TSMP-ved.stř.V.O.

Budou bezpodmínečně dodržovány aktuální standardy města Pelhřimova pro veřejné osvětlení. Požadujeme osadit ovládací kabel UTP vč. chráničky v rozsahu plánované výstavby veřejného osvětlení.

Po dokončení akce předá investor zástupci TSMP výchozí revizní zprávu VO včetně geodetického zaměření kabelů VO v elektronické formě.

Souč

Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení.

S pozdravem

Vladimír Starý  
Vedoucí staveb a investic

Technické služby města Pelhřimova,  
příspěvková organizace  
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 490 56 689



**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,**  
**příspěvková organizace**

Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

**Studio A s.r.o.**  
**Architektonická a projekční**  
**kancelář**  
**Strachovská 333**  
**393 01 Pelhřimov**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
.8797/2019H

VYŘIZUJE  
Hájek

DATUM  
26.11.2019

**Věc: ZTV pro RD v místní části Pelhřimova - Skrýšov**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, TSO Pelhřimov souhlasí dle předložené PD se záměrem zřízení chodníků v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova souběhem se silnicí III/1333 v km 1,287 - 1,499 (pravá strana ve směru staničení) a 1,593 - 1,849 (levá strana ve směru staničení)

Po dokončení stavebních prací požadujeme geodetické zaměření a majetkové vypořádání.

Souhlasíme s vybudováním nových napojení na silnici III/1333 v km 1,321; 1,408; 1,605 a 1,841 (levá strana ve směru staničení) a 1,408 (pravá strana ve směru staničení) v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova.

Napojení budou se zpevněným krytem a stavební uspořádání bude takové, aby zabránilo vytékání srážkové vody na komunikaci. Napojení na silnici a čela nesmí převyšovat okraj vozovky.

Vlastník napojení na komunikaci zajišťuje jeho řádnou údržbu.

Sjezdy k jednotlivým RD budou řešeny s vlastníky parcel.

Dále se nás akce týká:

Vodovodní řad

1. 2x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,319 a 1,408.
2. Souběžné uložení vodovodního řadu u silnice III/1333 v km 1,622-1,838 (levá strana ve směru staničení).

Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.

Splašková kanalizace:

1. 2x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,317 a 1,502.
2. Souběžné uložení splaškové kanalizace u silnice III/1333 v km 1,456-1,470 (levá strana ve směru staničení).

Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.

Telefon  
565 301 636  
730 541 027

Bankovní spojení  
18330681/0100

IČO/DIČ  
00090450  
CZ00090450

Telefax

Email  
hajek.r@ksusv.cz

# KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace

Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

## Dešťová kanalizace:

1. 3x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,318; 1,468 a 1,502.
2. Souběžné uložení dešťové kanalizace u silnice III/1333 v km 1,456-1,470; 1,413-1,418 a 1,464-1,467 (levá strana ve směru staničení).  
Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.

## STL plyn:

1. 5x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,310; 1,349; 1,407; 1,444; 1,474.
2. Souběžné uložení plynovodního řadu u silnice III/1333 v km 0,760-0,898; 0,898-1,475 a 1,642-1,802 (levá strana ve směru staničení).  
Hloubka krytí bude min. 0,8m. V km 0,760-0,898 požadujeme uložení do hloubky min. 1,2m pod dno vyčištěného příkopu.

## Sítě veřejného osvětlení

1. 3x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,332; 1,420; 1,470.
2. Souběžné uložení sítí veřejného osvětlení v km 1,420-1,458 (pravá strana ve směru staničení) a 1,326-1,332; 1,845-1,860 (levá strana ve směru staničení).  
Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.

## Sdělovací vedení

1. 3x křížení silnice III/1333 překopem v km 1,332; 1,420; 1,470.
2. Souběžné uložení sítí veřejného osvětlení v km 1,420-1,458 (pravá strana ve směru staničení) a 1,326-1,351 (levá strana ve směru staničení).  
Hloubka krytí bude min. 0,8m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005. Všechna křížení požadujeme provést kolmo přes silnici III/1333.



# KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace

Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

V km 0,760-0,849 požadujeme obnovení konstrukčních vrstev v celé délce i šířce výkopu + obnovení krytu vozovky min. 1m navíc směrem k silnici.

V km 1,310-1,490 požadujeme obnovení konstrukčních vrstev v celé délce i šířce výkopu + požadujeme obnovení krytu vozovky v celém úseku.

Obnovení krytu vozovky a konstrukčních vrstev silnice III/1333 bude v tomto složení:

ACO	50 mm
ACP	70 mm
Šterkodrt'	150 mm
Šterkodrt'	200 mm
Celkem	470 mm

Před vydáním územního rozhodnutí investor požádá v zákonné lhůtě Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství o vydání zvláštního užívání k umístění inženýrských sítí.

Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s majetkovým odborem Kraje Vysočina „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“.


Před zahájením stavebních prací uzavře investor s KSÚS Vysočiny, TSO Pelhřimov „Smlouvu o podmínkách zřízení stavby“.

Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v zákonné lhůtě Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství o vydání zvláštního užívání k provádění stavebních prací.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
TSO Pelhřimov

Radoslav Kovář – vedoucí TSO



Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, příspěvková organiza.  
Kosovská 1122/1b 586 01 Jihlava  
IČO 00090450  
Oddělení TSÚ Pelhřimov, tel.:  
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Telefon  
565 301 636  
730 541 027

Bankovní spojení  
18330681/0100

IČO/DIČ  
00090450  
CZ00090450

Telefax

Email  
hajek.r@ksusv.cz

